


Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: **7560957**

Споживач теплової енергії:

Адреса:

вул. Драгоманова, 2-А

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400

Витратомір на подаючі V1: №

Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH

Витратомір на звороті V2: №

Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH

Пристрій на вході VA: №

Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Пристрій на вході VB: №

Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Відкрита / умовно відкрита система

Датчики температури №
Тип:

Дата поточної повірки

Дата наступної повірки $\Delta T = 3^{\circ}C$

Поточні показники

Дата звітнього періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 28.10.2016	62,9	2371	2409	0	0	8144	Сума
Кінцева 22.11.2016	258,7	10732	10820	0	0	8768	624

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
28.10.2016	00 - 24	0,1	114	112	2	32,07	31,22	14,04	0	0	0
29.10.2016	00 - 24	0,5	333	335	-2	64,79	63,01	20,43	0	0	0
30.10.2016	00 - 24	0,8	331	334	-3	64,88	61,95	24,44	0	0	0
31.10.2016	00 - 24	2,6	328	329	-1	64,85	56,68	26,28	0	0	0
01.11.2016	00 - 24	5,2	328	329	-1	64,67	48,59	27,24	0	0	0
02.11.2016	00 - 24	7,1	334	336	-2	65,97	44,62	27,14	0	0	0
03.11.2016	00 - 24	8	335	337	-2	66,72	42,92	27,48	0	0	0
04.11.2016	00 - 24	8,2	329	331	-2	66,87	41,29	27,55	0	0	0
05.11.2016	00 - 24	8,7	329	331	-2	66,85	40,52	27,42	0	0	0
06.11.2016	00 - 24	8,1	332	335	-3	64,89	40,19	27,59	0	0	0
07.11.2016	00 - 24	7,8	335	336	-1	63,1	39,55	27,89	0	0	0
08.11.2016	00 - 24	8	332	334	-2	62,93	38,85	27,68	0	0	0
09.11.2016	00 - 24	8,3	332	334	-2	64,41	39,11	27,78	0	0	0
10.11.2016	00 - 24	8,6	330	332	-2	65,54	39,22	27,74	0	0	0
11.11.2016	00 - 24	8,9	327	329	-2	65,81	38,66	27,54	0	0	0
12.11.2016	00 - 24	9	330	332	-2	66,46	38,78	27,48	0	0	0
13.11.2016	00 - 24	9,3	327	329	-2	67,55	39,03	27,45	0	0	0
14.11.2016	00 - 24	9,6	327	329	-2	68,09	38,82	27,31	0	0	0
15.11.2016	00 - 24	9,8	328	331	-3	68,63	38,54	26,94	0	0	0
16.11.2016	00 - 24	9,8	327	329	-2	68,52	38,24	26,79	0	0	0
17.11.2016	00 - 24	9,8	327	329	-2	68,61	38,44	26,76	0	0	0
18.11.2016	00 - 24	9,6	329	332	-3	67,36	37,91	26,92	0	0	0
19.11.2016	00 - 24	9,5	335	337	-2	66,62	38,12	27,2	0	0	0
20.11.2016	00 - 24	9,4	328	330	-2	66,8	38,07	27,16	0	0	0
21.11.2016	00 - 24	9,3	327	329	-2	66,39	37,63	26,94	0	0	0
22.11.2016	00 - 24	9,8	327	330	-3	67,62	37,68	26,73	0	0	0
Середні значення		7,5	322	324	-1	64,88	41,83	26,38	0	0	
Сума за період		195,8	8361	8411	-50				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника



25.11.2016р.
Баранова м.с.
+380 (23-25.11)

224,30

Баранова м.с.
25.11.16


Грудень 2016 р.

Відомість обліку

за період з 23.11.2016 по 21.12.2016

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: **7560951**
 Споживач теплової енергії:
 Адреса:
 вул. Драгоманова 2-А

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів	
Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291 Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Витратомір на подаючі V1: № Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: № Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Датчики температури № Тип:	Пристрій на вході VA: № Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата поточної повірки	Пристрій на вході VB: № Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	$\Delta T = 3^{\circ}C$

Поточні показники							
Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 23.11.2016	257,7	10724	10813	0	0	8768	Сума
Кінцева 21.12.2016	677,1	26019	26154	0	0	9464	696

Усереднені добові показання приладу												
Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо	
23.11.2016	00 - 24	11,6	440	441	-1	67,63	40,53	26,82	0	0	0	0
24.11.2016	00 - 24	11,8	440	441	-1	67,74	40,74	27,19	0	0	0	0
25.11.2016	00 - 24	12,2	477	479	-2	67,47	41,73	27,45	0	0	0	0
26.11.2016	00 - 24	12,6	522	523	-1	67,74	43,42	27,97	0	0	0	0
27.11.2016	00 - 24	11,7	475	476	-1	67,67	42,92	28,19	0	0	0	0
28.11.2016	00 - 24	12,6	529	531	-2	67,88	43,86	28,37	0	0	0	0
29.11.2016	00 - 24	13,7	537	536	1	69,84	44,36	28,39	0	0	0	0
30.11.2016	00 - 24	13,9	520	521	-1	71,05	44,1	28,17	0	0	0	0
01.12.2016	00 - 24	14,3	528	531	-3	72,01	44,85	28,57	0	0	0	0
02.12.2016	00 - 24	14,5	543	545	-2	71,96	45,01	28,8	0	0	0	0
03.12.2016	00 - 24	15,4	563	565	-2	73,32	45,93	28,89	0	0	0	0
04.12.2016	00 - 24	16	562	564	-2	75,75	47,03	29,01	0	0	0	0
05.12.2016	00 - 24	16,4	562	562	0	76,17	46,91	29,09	0	0	0	0
06.12.2016	00 - 24	16,1	564	566	-2	76,02	47,17	29,47	0	0	0	0
07.12.2016	00 - 24	16,5	559	559	0	76,28	46,64	29,24	0	0	0	0
08.12.2016	00 - 24	16,1	552	554	-2	76,01	46,5	29,32	0	0	0	0
09.12.2016	00 - 24	13,4	469	471	-2	73,26	44,68	29,28	0	0	0	0
10.12.2016	00 - 24	12,7	478	480	-2	70,58	43,91	29,29	0	0	0	0
11.12.2016	00 - 24	13,4	520	521	-1	70,41	44,54	29,24	0	0	0	0
12.12.2016	00 - 24	13,8	529	531	-2	70,96	44,7	29,23	0	0	0	0
13.12.2016	00 - 24	15,4	548	549	-1	73,88	45,5	28,99	0	0	0	0
14.12.2016	00 - 24	15,9	549	551	-2	75,22	46,26	29,22	0	0	0	0
15.12.2016	00 - 24	15,7	547	548	-1	75,48	46,37	29,47	0	0	0	0
16.12.2016	00 - 24	16,1	546	549	-3	75,21	45,59	29,07	0	0	0	0
17.12.2016	00 - 24	16,3	552	553	-1	75,67	46,05	29,27	0	0	0	0
18.12.2016	00 - 24	15,9	549	551	-2	75,2	46,03	29,35	0	0	0	0
19.12.2016	00 - 24	15,6	550	552	-2	74,52	45,85	29,4	0	0	0	0
20.12.2016	00 - 24	14,9	539	542	-3	72,89	45,16	29,5	0	0	0	0
21.12.2016	00 - 24	14,9	546	549	-3	72,57	45,19	29,37	0	0	0	0
Середні значення		14,5	527	529	-1	72,43	44,88	28,81	0	0	0	0
Сума за період		419,4	15295	15341	-46				0	0	0	0



Представник постачальника
 - 28,5 (23-25.11)
 + 60,53 (22-25.12)

751,43

23.12.2016

Баррамова М.С.

625031,92

Січень 2017 р.

Відомість обліку

за період з 22.12.2016 по 24.01.2017

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0, 964
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 4560957

Споживач теплової енергії:

Адреса:

вул. Драгоманова, 2-А

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL	№ 69953291	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-СМВН	
Відкрита / умовно відкрита система			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-СМВН	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки		ΔT °C	Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 22.12.2016	676,4	25998	26131	0	0	9463	
Кінцева 24.01.2017	1207	44422	44719	0	0	10279	816

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1	t1,	t2,	t3,	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.12.2016	00	14,8	544	546	-2	72,38	45,12	29,35	0	0	0
23.12.2016	00	14,9	546	549	-3	72,46	45,04	29,19	0	0	0
24.12.2016	00	14,5	536	540	-4	72,13	45	29,29	0	0	0
25.12.2016	00	14,4	536	540	-4	72,2	45,15	29,24	0	0	0
26.12.2016	00	13,8	517	520	-3	71,53	44,52	29,32	0	0	0
27.12.2016	00	13,1	503	505	-2	70,29	43,92	29,28	0	0	0
28.12.2016	00	14	542	544	-2	70,38	44,63	29,18	0	0	0
29.12.2016	00	14,4	546	552	-6	71,45	44,83	29,21	0	0	0
30.12.2016	00	14,4	546	548	-2	71	44,41	29,04	0	0	0
31.12.2016	00	14	547	550	-3	70,39	44,38	29,07	0	0	0
01.01.2017	00	14,1	550	554	-4	70,6	44,77	28,97	0	0	0
02.01.2017	00	13,7	536	541	-5	70,56	44,73	29,16	0	0	0
03.01.2017	00	13,9	545	549	-4	70,4	44,61	29,17	0	0	0
04.01.2017	00	14,2	545	550	-5	70,82	44,6	29,01	0	0	0
05.01.2017	00	15	531	535	-4	74,45	46	29,42	0	0	0
06.01.2017	00	17,1	544	549	-5	77,88	46,13	28,94	0	0	0
07.01.2017	00	19	544	550	-6	81,39	46,13	28,39	0	0	0
08.01.2017	00	19,6	546	550	-4	82,42	46,42	28,34	0	0	0
09.01.2017	00	19,3	547	553	-6	82,31	46,67	28,76	0	0	0
10.01.2017	00	19	549	554	-5	81,59	46,8	29,14	0	0	0
11.01.2017	00	17,9	547	552	-5	79,56	46,5	29,39	0	0	0
12.01.2017	00	16,7	544	550	-6	76,46	45,56	29,41	0	0	0
13.01.2017	00	16,1	549	555	-6	74,81	45,19	29,23	0	0	0
14.01.2017	00	15,2	538	543	-5	73,39	44,91	29,25	0	0	0
15.01.2017	00	15	537	543	-6	73,41	45,28	29,15	0	0	0
16.01.2017	00	15,8	547	552	-5	75,28	46,14	29,18	0	0	0
17.01.2017	00	16,8	545	553	-8	78,13	46,99	29,4	0	0	0
18.01.2017	00	17	547	552	-5	78,41	46,87	29,38	0	0	0
19.01.2017	00	16,9	545	551	-6	78,35	46,97	29,52	0	0	0
20.01.2017	00	16,3	543	549	-6	76,29	45,98	29,34	0	0	0
21.01.2017	00	15,3	548	555	-7	73,02	44,98	29,28	0	0	0
22.01.2017	00	14,8	546	552	-6	72,45	44,97	29,08	0	0	0
23.01.2017	00	14,7	545	551	-6	72,09	44,9	29,06	0	0	0
24.01.2017	00	14,9	543	551	-8	72,51	44,92	29,09	0	0	0

Баранкова М.С. - 60,53 (22-25.12)
+ 14,8 (25.01)

484,84

Лютий 2017 р.

Відомість обліку

за період з 25.01.2017 по 23.02.2017

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560951

Споживач теплової енергії:

Адреса:
вул. Драгоманова 2-А

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 25.01.2017	1206	44414	44713	0	0	10279
Кінцева 23.02.2017	1686,5	60670	61141	0	0	10999
						Сума 720

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.01.2017	00 - 24	14,9	545	550	-5	72,5	44,81	28,93	0	0	0
26.01.2017	00 - 24	16,3	543	550	-7	75,61	45,42	28,69	0	0	0
27.01.2017	00 - 24	16,3	546	552	-6	75,69	45,44	28,58	0	0	0
28.01.2017	00 - 24	15,4	542	547	-5	72,8	44,23	28,59	0	0	0
29.01.2017	00 - 24	15,3	541	548	-7	72,53	44,08	28,3	0	0	0
30.01.2017	00 - 24	16,3	541	547	-6	75,11	44,62	27,94	0	0	0
31.01.2017	00 - 24	16,4	539	543	-4	74,98	44,05	27,58	0	0	0
01.02.2017	00 - 24	16,8	541	547	-6	75,88	44,47	27,57	0	0	0
02.02.2017	00 - 24	16,1	542	548	-6	73,42	43,66	27,61	0	0	0
03.02.2017	00 - 24	15,6	544	549	-5	72,57	43,51	27,65	0	0	0
04.02.2017	00 - 24	15,4	544	550	-6	72,35	44,01	27,89	0	0	0
05.02.2017	00 - 24	15,1	540	546	-6	72,15	43,87	27,76	0	0	0
06.02.2017	00 - 24	15,7	542	548	-6	73,49	44,15	27,74	0	0	0
07.02.2017	00 - 24	17,2	541	547	-6	76,59	44,63	27,63	0	0	0
08.02.2017	00 - 24	18,6	540	545	-5	79,94	45,15	27,47	0	0	0
09.02.2017	00 - 24	19,5	541	547	-6	82,4	46,01	27,66	0	0	0
10.02.2017	00 - 24	19,5	545	551	-6	82,04	45,86	27,75	0	0	0
11.02.2017	00 - 24	19,1	547	553	-6	81,38	46,21	28,22	0	0	0
12.02.2017	00 - 24	18,4	546	552	-6	79,79	45,9	28,24	0	0	0
13.02.2017	00 - 24	18	544	550	-6	79,02	45,62	28,25	0	0	0
14.02.2017	00 - 24	16,9	545	551	-6	75,91	44,53	28,09	0	0	0
15.02.2017	00 - 24	16,3	549	555	-6	74,73	44,85	28,06	0	0	0
16.02.2017	00 - 24	15,9	546	553	-7	74,52	44,94	27,95	0	0	0
17.02.2017	00 - 24	15,5	545	550	-5	73,66	44,95	27,63	0	0	0
18.02.2017	00 - 24	14,4	544	550	-6	70,76	43,89	27,33	0	0	0
19.02.2017	00 - 24	14	539	544	-5	70,47	44,36	27,3	0	0	0
20.02.2017	00 - 24	13,4	543	549	-6	69,14	44,19	27,36	0	0	0
21.02.2017	00 - 24	13,2	543	548	-5	68,36	43,72	27,16	0	0	0
22.02.2017	00 - 24	13	536	541	-5	68,25	43,86	27,13	0	0	0
23.02.2017	00 - 24	12	512	517	-5	67,22	43,41	27,12	0	0	0
Середні значення		16	542	548	-5	74,44	44,61	27,84	0	0	
Сума за період		480,5	16256	16428	-172				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника



ТЕХНОМЕР(с)2006, web: www.kamstrup.com.ua, e-mail: support@kamstrup.com.ua v.2.4.2.0

-14,8 / 25.01

465,70

Зарримова М.С.
24.02.17


Березень 2017 р.

Відомість обліку

за період з 22.03.2017 по 03.04.2017

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,967	ГКал
Гаряче водопостачання	0	ГКал
Вентиляція	0	ГКал
Всього	0,967	ГКал

Особистий рахунок: 7560951
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК "Житло-Сервіс"
 Адреса:
 Драгоманова 2-А

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTIPAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-РМВН
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-РМВН
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір; тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}P$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 22.03.2017	1928	72906	73519	0	0	11624 Сума
Кінцева 03.04.2017	0	0	0	0	0	0 -11624

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, P	t2, P	t3, P	VA, м3	VB, м3	Info
22.03.2017	00 - 24	7,6	446	451	-5	63,22	45,82	28,62	0	0	0
22.03.2017	00 - 24	7,6	446	451	-5	63,22	45,82	28,62	0	0	0
23.03.2017	00 - 24	7,5	443	450	-7	62,98	45,72	29,01	0	0	0
24.03.2017	00 - 24	7,5	443	449	-6	62,7	45,47	29,07	0	0	0
25.03.2017	00 - 24	7,9	459	465	-6	62,23	44,97	28,9	0	0	0
26.03.2017	00 - 24	8,1	472	479	-7	62,35	44,7	28,66	0	0	0
27.03.2017	00 - 24	8,2	480	486	-6	61,72	44,58	28,56	0	0	0
28.03.2017	00 - 24	7,4	448	454	-6	62,31	45,32	28,81	0	0	0
29.03.2017	00 - 24	6,8	439	444	-5	61,58	45,7	29	0	0	0
30.03.2017	00 - 24	6,8	443	449	-6	60,78	45,29	29,07	0	0	0
31.03.2017	00 - 24	5,3	345	349	-4	58,28	43,84	28,66	0	0	0
01.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	33,24	29,95	25,13	0	0	0
02.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	26,05	24,38	22,67	0	0	0
03.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	23,74	22,25	21,38	0	0	0
Середні значення		5,8	347	352	-4	54,6	40,99	27,58	0	0	
Сума за період		80,7	4864	4927	-63				0	0	



Представник споживача

Представник постачальника

Директор
 Марущак Володимир Миколайович



[Handwritten signature]

- 7,6 / (22.03)
 - 35,33 / (22 - 25.03)

37,77

[Handwritten signature]

11.04.17