

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,967

Особистий рахунок: 7560951
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 2а

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 03.11.2020	1813,8	81068	82502	0	0	12541	Сума
Кінцева 22.11.2020	2014,7	90235	91863	0	0	13021	480

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
03.11.2020	00 - 24	3,1	129	132	-3	35,61	26,98	19,19	0	0	0
04.11.2020	00 - 24	9	421	429	-8	65,34	43,4	24,03	0	0	0
05.11.2020	00 - 24	9,4	437	445	-8	64,95	42,9	26,76	0	0	0
06.11.2020	00 - 24	10	498	511	-13	65,1	44,39	28,03	0	0	0
07.11.2020	00 - 24	8,7	391	396	-5	64,63	41,45	28,6	0	0	0
08.11.2020	00 - 24	9,4	441	451	-10	64,98	43,3	29,05	0	0	0
09.11.2020	00 - 24	8,9	392	398	-6	64,9	41,87	29,29	0	0	0
10.11.2020	00 - 24	9,1	421	428	-7	65,33	42,21	29,73	0	0	1
11.11.2020	00 - 24	10	508	520	-12	64,61	44,47	29,79	0	0	0
12.11.2020	00 - 24	2,1	97	100	-3	65,37	43,92	30,05	0	0	1
13.11.2020	00 - 24	10,8	523	534	-11	64,67	43,65	29,93	0	0	0
14.11.2020	00 - 24	10,5	509	520	-11	64,96	43,73	30,08	0	0	0
15.11.2020	00 - 24	10,7	519	530	-11	64,52	43,64	30,05	0	0	0
16.11.2020	00 - 24	11,4	541	551	-10	65,34	43,75	30,03	0	0	0
17.11.2020	00 - 24	13,1	569	582	-13	67,31	43,71	30,14	0	0	1
18.11.2020	00 - 24	13,3	573	585	-12	67,46	43,75	30,07	0	0	0
19.11.2020	00 - 24	12,9	551	565	-14	67,47	43,45	30,11	0	0	1
20.11.2020	00 - 24	13,2	560	572	-12	67,42	43,55	30,04	0	0	0
21.11.2020	00 - 24	12,6	541	555	-14	67,54	43,6	30,16	0	0	0
22.11.2020	00 - 24	12,7	546	557	-11	66,7	43,25	30,02	0	0	0
Середні значення		10	458	468	-9	64,21	42,55	28,76	0	0	
Сума за період		200,9	9167	9361	-194				0	0	4

Представник споживача

Головний інженер
Метик Ю.Л.

Представник постачальника

23.11.2020
 [Signature]

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники	189,6508
Q МЗК	11,2492
Загалом	200,9000

Відомість обліку за період з 23.11.2020 по 20.12.2020

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,967

Особистий рахунок: 7560951
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 2а

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 23.11.2020	2014,7	90235	91863	0	0	13021 Сума
Кінцева 20.12.2020	2399	105409	107382	0	0	13693 672

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
23.11.2020	00 - 24	11,6	520	531	-11	65,6	43,16	29,99	0	0	1
24.11.2020	00 - 24	11,1	501	510	-9	65,64	43,1	30,1	0	0	0
25.11.2020	00 - 24	11	510	522	-12	65,36	43,48	30,13	0	0	0
26.11.2020	00 - 24	10,7	492	502	-10	66,39	44,34	30,36	0	0	0
27.11.2020	00 - 24	11,5	533	544	-11	65,25	43,22	30,3	0	0	0
28.11.2020	00 - 24	11,2	511	520	-9	65,29	42,99	30,31	0	0	0
29.11.2020	00 - 24	11,9	537	549	-12	66,27	43,51	30,24	0	0	1
30.11.2020	00 - 24	12,7	552	564	-12	67,13	43,6	30,15	0	0	1
01.12.2020	00 - 24	13,3	544	556	-12	68,54	43,81	30,37	0	0	0
02.12.2020	00 - 24	13,6	558	571	-13	68,59	43,9	30,34	0	0	0
03.12.2020	00 - 24	13,5	552	564	-12	68,52	43,7	30,37	0	0	0
04.12.2020	00 - 24	13,7	565	578	-13	68,34	43,64	30,28	0	0	0
05.12.2020	00 - 24	13,7	555	567	-12	68,88	43,8	30,31	0	0	0
06.12.2020	00 - 24	15,2	585	599	-14	71,74	44,8	30,27	0	0	1
07.12.2020	00 - 24	16,7	590	606	-16	73,85	45,06	30,17	0	0	0
08.12.2020	00 - 24	17,7	586	598	-12	75,99	45,48	30,43	0	0	0
09.12.2020	00 - 24	16,6	547	561	-14	76,12	45,18	30,43	0	0	0
10.12.2020	00 - 24	16,6	545	559	-14	76,71	44,91	30,59	0	0	0
11.12.2020	00 - 24	16	551	564	-13	74,6	45,04	30,69	0	0	0
12.12.2020	00 - 24	15,9	548	562	-14	74,29	44,85	30,76	0	0	0
13.12.2020	00 - 24	14,8	541	555	-14	71,74	43,95	30,6	0	0	0
14.12.2020	00 - 24	14,3	545	557	-12	70,31	43,69	30,43	0	0	0
15.12.2020	00 - 24	13,5	535	547	-12	68,98	43,13	30,45	0	0	0
16.12.2020	00 - 24	14	545	558	-13	69,76	43,77	30,38	0	0	0
17.12.2020	00 - 24	13,5	531	543	-12	69,58	43,73	30,46	0	0	0
18.12.2020	00 - 24	13,6	539	551	-12	69,63	43,86	30,44	0	0	0
19.12.2020	00 - 24	13,1	518	530	-12	69,77	44,23	30,54	0	0	0
20.12.2020	00 - 24	13,3	538	551	-13	69,82	44,63	30,57	0	0	0
Середні значення		13,7	542	554	-12	69,7	44,02	30,37	0	0	
Сума за період		384,3	15174	15519	-345				0	0	3

Представник споживача

Головний інженер

Метик Ю.Л.

Представник постачальника

20.12.2020
 [Signature]

ТЕХНОМЕР(с)2009, web: www.kamstrup.com.ua, e-mail: support@kamstrup.com.ua v.2.4.2.0(r.20)

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 348,0309

Q МЗК 36,2691

Загалом 384,3000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,967

Особистий рахунок:	7560951
Споживач теплової енергії:	ТОВ "УК"Житло-сервіс
Адреса:	Драгоманова 2а

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69953291	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH	
Відкрита / умовно відкрита система			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури		№	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки 27.05.2019			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки		ΔT = 3°C	Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 21.12.2020	2399	105409	107382	0	0	13693	768
Кінцева 21.01.2021	2858,2	122520	124916	0	0	14461	

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
21.12.2020	00 - 24	13,5	535	547	-12	70,1	44,46	30,53	0	0	0
22.12.2020	00 - 24	14,3	536	550	-14	71,84	44,59	30,57	0	0	0
23.12.2020	00 - 24	14,6	544	558	-14	72,27	45,04	30,6	0	0	0
24.12.2020	00 - 24	13,6	520	533	-13	71,02	44,48	30,7	0	0	0
25.12.2020	00 - 24	12,6	516	527	-11	69,44	44,57	30,61	0	0	0
26.12.2020	00 - 24	12,9	519	531	-12	69,49	44,29	30,63	0	0	0
27.12.2020	00 - 24	13,3	536	549	-13	69,6	44,33	30,54	0	0	0
28.12.2020	00 - 24	13,5	542	556	-14	69,62	44,19	30,39	0	0	0
29.12.2020	00 - 24	13,1	525	536	-11	69,43	44,17	30,5	0	0	0
30.12.2020	00 - 24	11,4	499	512	-13	67,93	44,55	30,45	0	0	0
31.12.2020	00 - 24	10,1	470	480	-10	66,87	44,97	30,58	0	0	0
01.01.2021	00 - 24	10,2	496	508	-12	65,32	44,38	30,5	0	0	0
02.01.2021	00 - 24	11	513	524	-11	66,21	44,37	30,53	0	0	0
03.01.2021	00 - 24	11,7	528	541	-13	66,26	43,81	30,39	0	0	0
04.01.2021	00 - 24	11,6	529	541	-12	66,19	43,64	30,21	0	0	0
05.01.2021	00 - 24	12,1	530	542	-12	66,16	43	30,14	0	0	0
06.01.2021	00 - 24	12,1	533	543	-10	66,08	42,99	29,97	0	0	0
07.01.2021	00 - 24	11,5	525	537	-12	65,54	43,2	30,06	0	0	0
08.01.2021	00 - 24	12	537	550	-13	66,24	43,49	30,03	0	0	0
09.01.2021	00 - 24	12,6	537	549	-12	66,38	44,42	30,25	0	0	0
10.01.2021	00 - 24	13,3	538	552	-14	70,11	44,96	30,42	0	0	0
11.01.2021	00 - 24	14,3	545	560	-15	72,25	45,55	30,5	0	0	0
12.01.2021	00 - 24	14,2	529	543	-14	73,21	45,82	30,84	0	0	0
13.01.2021	00 - 24	15,5	550	565	-15	75,38	46,73	31,01	0	0	0
14.01.2021	00 - 24	16	529	542	-13	73,83	48,04	31,39	0	0	0
15.01.2021	00 - 24	18,4	547	561	-14	82,86	48,87	31,53	0	0	0
16.01.2021	00 - 24	19,3	544	558	-14	81,34	48,26	31,38	0	0	0
17.01.2021	00 - 24	19,5	542	558	-16	84,12	47,41	30,75	0	0	0
18.01.2021	00 - 24	20,3	556	570	-14	84,48	47,44	30,29	0	0	0
19.01.2021	00 - 24	21,3	588	604	-16	85,16	48,31	30,49	0	0	0
20.01.2021	00 - 24	20,6	583	599	-16	83,5	47,61	30,3	0	0	0
21.01.2021	00 - 24	18,8	590	608	-18	79,73	47,24	30,72	0	0	0
Середні значення		14,4	535	548	-13	72,44	45,29	30,56	0	0	0
Сума за період		459,2	17111	17534	-423				0	0	0

Представник споживача
Головний інженер
Метик Ю.Л.

Представник постачальника



В.В. Козак
Гусак

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 419,2559

Q МЗК 39,9441

Загалом 459,2000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,967

Особистий рахунок: 7560951
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 2а

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 22.01.2021	2858,2	122520	124916	0	0	14461	Сума
Кінцева 21.02.2021	3404,9	140708	143614	0	0	15205	744

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.01.2021	00 - 24	17	596	612	-16	75,69	46,75	30,9	0	0	0
23.01.2021	00 - 24	15,2	571	588	-17	72,99	45,86	31,02	0	0	0
24.01.2021	00 - 24	13,2	562	578	-16	69,44	45,38	30,95	0	0	0
25.01.2021	00 - 24	12,2	559	574	-15	67,72	45,32	30,76	0	0	0
26.01.2021	00 - 24	12,7	562	579	-17	67,87	44,79	30,69	0	0	0
27.01.2021	00 - 24	14,1	583	599	-16	70,73	45,98	30,59	0	0	0
28.01.2021	00 - 24	14,5	588	604	-16	70,82	45,82	30,6	0	0	0
29.01.2021	00 - 24	15	591	608	-17	72,49	46,47	30,48	0	0	0
30.01.2021	00 - 24	15,6	587	605	-18	73,71	46,7	30,75	0	0	0
31.01.2021	00 - 24	15,6	594	610	-16	74,44	47,53	30,87	0	0	0
01.02.2021	00 - 24	16	593	610	-17	74,8	47,17	30,72	0	0	0
02.02.2021	00 - 24	16,1	585	601	-16	74,37	46,38	30,69	0	0	0
03.02.2021	00 - 24	15,4	582	600	-18	73,44	46,34	30,67	0	0	0
04.02.2021	00 - 24	14	557	573	-16	72,72	47,04	30,96	0	0	0
05.02.2021	00 - 24	16,2	590	606	-16	74,97	47,15	30,87	0	0	0
06.02.2021	00 - 24	17,5	590	607	-17	78,83	48,47	31,16	0	0	0
07.02.2021	00 - 24	19,4	587	604	-17	82,91	49,17	31,19	0	0	0
08.02.2021	00 - 24	20,4	588	604	-16	84,87	49,66	31,25	0	0	0
09.02.2021	00 - 24	19,9	585	600	-15	85,29	50,72	31,9	0	0	0
10.02.2021	00 - 24	20,1	597	612	-15	85,38	51,07	32,22	0	0	0
11.02.2021	00 - 24	19,9	584	601	-17	85,56	50,82	32,52	0	0	0
12.02.2021	00 - 24	20,4	592	608	-16	84,96	50	32,08	0	0	0
13.02.2021	00 - 24	21,3	599	614	-15	86,38	50,14	31,93	0	0	0
14.02.2021	00 - 24	21,6	607	624	-17	87,84	51,64	32,1	0	0	0
15.02.2021	00 - 24	21,2	610	627	-17	87,79	52,24	32,44	0	0	0
16.02.2021	00 - 24	21,3	599	614	-15	87,06	50,94	32,48	0	0	0
17.02.2021	00 - 24	21,6	603	620	-17	87,73	51,33	32,27	0	0	0
18.02.2021	00 - 24	21,4	603	621	-18	87,81	51,7	32,74	0	0	0
19.02.2021	00 - 24	21,1	598	615	-17	86,64	50,62	32,29	0	0	0
20.02.2021	00 - 24	19,9	585	602	-17	84,47	49,89	32,32	0	0	0
21.02.2021	00 - 24	16,9	561	578	-17	82,32	51,67	32,65	0	0	0
Середнє значення		17,6	587	603	-16	79,1	48,54	31,45	0	0	0
Сума за період		546,7	18188	18698	-510				0	0	

Представник споживача
 Головний інженер
 Метик Ю.П.
 КОМПАНІЯ «УК» ЖИТЛО-СЕРВІС
 ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА
 ДІЛОВА СПІВРОБІТНИЦЬКА
 ПРАКТИКА
 КОД 400911896

Представник постачальника

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 502,8221

Q МЗК 43,8779

Загалом 546,7000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,967
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,967

Код споживача



Особистий рахунок: 7560951

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс

Адреса:

Драгоманова 2а

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 22.02.2021	3404,9	140708	143614	0	0	15205	Сума
Кінцева 22.03.2021	3750,6	156531	159904	0	0	15901	696

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.02.2021	00 - 24	13,3	393	402	-9	80,32	45,3	32,56	0	0	0
23.02.2021	00 - 24	14,8	529	545	-16	77,93	48,85	32,38	0	0	0
24.02.2021	00 - 24	14,9	559	577	-18	75,79	48,5	32,09	0	0	0
25.02.2021	00 - 24	11	386	395	-9	73,41	43,46	31,79	0	0	0
26.02.2021	00 - 24	9,7	358	368	-10	70,69	42,21	31,27	0	0	0
27.02.2021	00 - 24	10,9	516	531	-15	67,93	45,97	31,08	0	0	0
28.02.2021	00 - 24	11,7	588	607	-19	65,9	45,59	30,79	0	0	0
01.03.2021	00 - 24	11,9	586	603	-17	65,92	45,05	30,4	0	0	0
02.03.2021	00 - 24	11,9	579	596	-17	65,64	44,56	30,29	0	0	0
03.03.2021	00 - 24	11,3	569	586	-17	65,47	45,03	30,11	0	0	0
04.03.2021	00 - 24	10,1	496	509	-13	65,51	44,24	30,23	0	0	0
05.03.2021	00 - 24	10,8	560	578	-18	65,79	45,77	30,38	0	0	0
06.03.2021	00 - 24	11,7	573	589	-16	65,63	44,86	30,36	0	0	0
07.03.2021	00 - 24	12,4	576	595	-19	67,79	45,66	30,37	0	0	0
08.03.2021	00 - 24	12,7	577	595	-18	68,82	46,3	30,53	0	0	0
09.03.2021	00 - 24	13,9	588	605	-17	70,26	45,95	30,54	0	0	0
10.03.2021	00 - 24	14,1	593	611	-18	70,55	46,25	30,43	0	0	0
11.03.2021	00 - 24	13,9	589	606	-17	70,99	46,73	30,67	0	0	0
12.03.2021	00 - 24	13,9	585	603	-18	70,34	45,93	30,6	0	0	0
13.03.2021	00 - 24	12,4	560	577	-17	69,45	46,83	30,75	0	0	0
14.03.2021	00 - 24	11,2	562	578	-16	66,42	46,01	30,62	0	0	0
15.03.2021	00 - 24	10,8	557	574	-17	65,24	45,28	30,31	0	0	0
16.03.2021	00 - 24	10,2	547	562	-15	65,28	46,02	30,36	0	0	0
17.03.2021	00 - 24	10,8	557	573	-16	65,76	45,77	30,32	0	0	0
18.03.2021	00 - 24	10,9	562	578	-16	65,62	45,7	30,35	0	0	0
19.03.2021	00 - 24	11,3	572	591	-19	65,34	45,1	30,14	0	0	0
20.03.2021	00 - 24	11	571	586	-15	65,25	45,27	30,11	0	0	0
21.03.2021	00 - 24	11	569	586	-17	65,29	45,31	29,92	0	0	0
22.03.2021	00 - 24	11,2	566	584	-18	65,86	45,53	29,86	0	0	0
Середні значення		11,9	546	562	-16	68,42	45,62	30,68	0	0	
Сума за період		345,7	15823	16290	-467				0	0	

Представник споживача

Головний інженер

Метик Ю.Л.

Представник постачальника

24.03.2021



Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 304,1775

Q МЗК 41,5225

Загалом 345,7000

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,967	ГКал
Гаряче водопостачання	0	ГКал
Вентиляція	0	ГКал
Всього	0,967	ГКал

Код споживача



Особистий рахунок: 7560951

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК Житло-сервіс"

Адреса:

Драгоманова 2а

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69953291	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 23.03.2021	3744,6	156238	159604	0	0	15883	Сума
Кінцева 12.04.2021	3894,6	163240	166771	0	0	16387	504

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
23.03.2021	00 - 24	11,9	576	592	-16	67,06	45,86	29,92	0	0	0
24.03.2021	00 - 24	11,7	564	581	-17	67,44	46,2	29,89	0	0	0
25.03.2021	00 - 24	10,9	554	571	-17	66,8	46,62	30,1	0	0	0
26.03.2021	00 - 24	9,2	444	456	-12	65,03	43,36	29,94	0	0	0
27.03.2021	00 - 24	7,1	314	319	-5	64,5	40,45	29,77	0	0	0
28.03.2021	00 - 24	6,4	285	292	-7	64,47	39,84	29,62	0	0	0
29.03.2021	00 - 24	7,3	318	325	-7	65,66	41,7	29,65	0	0	0
30.03.2021	00 - 24	6,4	268	273	-5	64,47	39,78	29,69	0	0	0
31.03.2021	00 - 24	6,3	260	264	-4	65,01	39,45	29,62	0	0	0
01.04.2021	00 - 24	4,7	166	168	-2	65,3	36,43	29,51	0	0	0
02.04.2021	00 - 24	6	248	254	-6	65,53	40,07	29,59	0	0	0
03.04.2021	00 - 24	6,5	299	305	-6	64,68	41,91	29,94	0	0	0
04.04.2021	00 - 24	7	334	340	-6	65,06	43,51	29,94	0	0	0
05.04.2021	00 - 24	6,6	338	347	-9	64,47	43,08	29,99	0	0	0
06.04.2021	00 - 24	6,1	281	287	-6	64,54	41,06	29,86	0	0	0
07.04.2021	00 - 24	8	434	445	-11	65,84	45,69	30,02	0	0	0
08.04.2021	00 - 24	7,9	414	425	-11	65,91	45,49	30,36	0	0	0
09.04.2021	00 - 24	6,9	326	332	-6	65,3	42,62	30,13	0	0	0
10.04.2021	00 - 24	5,8	267	274	-7	63,77	40,48	29,95	0	0	0
11.04.2021	00 - 24	5	207	211	-4	63,29	38,26	29,64	0	0	0
12.04.2021	00 - 24	2,3	105	106	-1	51,24	35,31	28,69	0	0	0
Середні значення		7,1	333	341	-7	64,54	41,77	29,8	0	0	
Сума за період		150	7002	7167	-165				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника

Головний інженер

Соломко М.С.

Теплове навантаження, ГКал**Q лічильники 138,4165****Q МЗК 11,5835****Загалом 150,0000**