

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ВІРРА СВТ»

\_\_\_\_\_



(посада)

(посада)

В. Титаренко

(підпис, П.І.Б)

(підпис, П.І.Б)

АКТ

Перевірки технічного стану ліфта

«1» 12 2025 р.

м. Київ

Ми, представник(и) Замовника:

та представник(и) Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

гол. інженер Калинка І.В.

електромеханік з ліфтів Талаларчук О.М.

провели перевірку технічного стану пасажирського ліфта заводський № 42072314 вантажопідйомністю 500 кг на 25 зупинки, встановленого за адресою: вул. Драгоманова 2-А, секція 3

та склали дійсний акт і встановили наступне:  
в процесі тривалої експлуатації ліфта виник з ладу  
відвідний блок противаги.  
Потреба замінити відвідного блока противаги

Необхідні для відновлення безперебійної роботи ліфта матеріали та запчастини

№ п/п	Найменування та позначення робіт, апаратів, вузлів та деталей, необхідних для відновлення безперебійної роботи ліфта	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Заміна відвідного блока противаги	шт.	1	

Представник Замовника:

Представники Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

гол. інженер

Калинка І.В.

електромеханік з ліфтів

Талаларчук О.М.