

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ВІРРА СВТ»

(посада)



В. Титаренко

(підпис, П.І.Б)

АКТ

Перевірки технічного стану ліфта

«3» 02 2025р.

м. Київ

Ми, представник(и) Замовника:

та представник(и) Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

гол. інженер Каминка І.В.
електромеханік з ліфтів Таламарчук О.М.
провели перевірку технічного стану пасажирського ліфта заводський № 42072315 вантажопідйомністю 500 кг на 25 зупинки, встановленого за адресою: вул. Драгоманова 2-А, секція 3

та склали дійсний акт і встановили наступне:

В процесі тривалої експлуатації ліфта фізично збільшилося посадкове місце підшипників на відвідному валу протибач, що унеможливило подальшу експлуатацію ліфта.
Потрібна заміна відвідного блоку протибач і вала (палець)

Необхідні для відновлення безперебійної роботи ліфта матеріали та запчастини

№ п/п	Найменування та позначення робіт, апаратів, вузлів та деталей, необхідних для відновлення безперебійної роботи ліфта	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Заміна відвідного блоку і вала	к-т	1	

Представник Замовника:

Представники Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

гол. інженер Каминка І.В.
електромеханік з ліфтів Таламарчук О.М.