

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ВІРРА СВТ»



В. Титаренко

(підпис, П.І.Б)

(посада)

*Р. Крабченко*

(підпис, П.І.Б)

АКТ

Перевірки технічного стану ліфта

«8» 10. 2025р.

м. Київ

Ми, представник(и) Замовника:

та представник(и) Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

*гол. інженер Каминка І.В.*  
*електромеханік з ліфтів Паламарчук О.М.*

провели перевірку технічного стану пасажирського ліфта заводський № *42072318*, вантажопідйомністю *1000* кг на *25* зупинки, встановленого за адресою: *буль. Драгоманова 2-А, секція 2*

та склали дійсний акт і встановили наступне:  
*Вароцесу тривалої експлуатації ліфта фізично зносилось посадкове місце підшипників на відвідному блоці противаги, що унеможливило подальшу експлуатацію ліфта. Потрібна заміна відвідного блоку противаги і вала.*

Необхідні для відновлення безперервної роботи ліфта матеріали та запчастини

№ п/п	Найменування та позначення робіт, апаратів, вузлів та деталей, необхідних для відновлення безперервної роботи ліфта	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Заміна відвідного блоку і вала</i>	<i>к-т</i>	<i>1</i>	<i>2 підшипники 6210 SKF</i>
	<i>Z</i>			

Представник Замовника:

Представники Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

*гол. інженер Каминка І.В.*  
*електромеханік з ліфтів Паламарчук О.М.*