

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560998

Споживач теплової енергії:

Адреса:

вул.Драгоманова, 2-Б

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 28.10.2016	42,9	2932	2927	0	0	9071	Сума
Кінцева 22.11.2016	264,4	12175	12216	0	0	9695	624

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
28.10.2016	00 - 24	0,5	23	24	-1	36,59	27,31	15	0	0	0
29.10.2016	00 - 24	1,3	53	53	0	63,68	42,46	15	0	0	0
30.10.2016	00 - 24	1,1	52	53	-1	63,79	42,11	15	0	0	0
31.10.2016	00 - 24	2,3	213	213	0	64,12	49,47	15	0	0	0
01.11.2016	00 - 24	3,5	251	253	-2	64,14	48,01	15	0	0	0
02.11.2016	00 - 24	4,5	205	205	0	65,42	42,37	15	0	0	0
03.11.2016	00 - 24	5	187	188	-1	66,14	38,96	15	0	0	0
04.11.2016	00 - 24	6,3	251	252	-1	66,34	40,56	15	0	0	0
05.11.2016	00 - 24	7,1	303	306	-3	66,38	42,15	15	0	0	0
06.11.2016	00 - 24	6,6	273	274	-1	64,4	40,37	15	0	0	0
07.11.2016	00 - 24	6,6	315	316	-1	62,62	40,98	15	0	0	0
08.11.2016	00 - 24	7,1	310	311	-1	62,46	39,47	15	0	0	0
09.11.2016	00 - 24	7,5	297	298	-1	63,92	38,11	15	0	0	0
10.11.2016	00 - 24	9,9	412	413	-1	65,09	40,59	15	0	0	0
11.11.2016	00 - 24	11,4	507	510	-3	65,37	42,54	15	0	0	0
12.11.2016	00 - 24	11,8	497	499	-2	66,04	42,09	15	0	0	0
13.11.2016	00 - 24	12,1	512	517	-5	67,13	43,14	15	0	0	0
14.11.2016	00 - 24	12,6	515	518	-3	67,67	42,83	15	0	0	0
15.11.2016	00 - 24	13,2	517	519	-2	68,21	42,34	15	0	0	0
16.11.2016	00 - 24	13,4	516	520	-4	68,09	42,13	15	0	0	0
17.11.2016	00 - 24	13,6	519	521	-2	68,18	41,71	15	0	0	0
18.11.2016	00 - 24	12,9	500	503	-3	66,93	40,58	15	0	0	0
19.11.2016	00 - 24	12,4	459	459	0	66,17	39,19	15	0	0	0
20.11.2016	00 - 24	12,7	513	517	-4	66,37	41,28	15	0	0	0
21.11.2016	00 - 24	12,8	520	522	-2	65,96	41,11	15	0	0	0
22.11.2016	00 - 24	13,3	523	525	-2	67,19	41,48	15	0	0	0
Середні значення		8,5	356	357	-1	64,55	41,28	15	0	0	
Сума за період		221,5	9243	9289	-46				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника



+38,79 (23-25.11)


260,29

Баранова М.С.
25.11.2016р.

Відомість обліку за період з 23.11.2016 по 21.12.2016

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: **4560998**
 Споживач теплової енергії:
 Адреса:
 вул. Драгоманова 2-Б

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники							
Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 23.11.2016	261,9	12090	12133	0	0	9695	Сума
Кінцева 21.12.2016	703,6	27122	27279	0	0	10391	696

Усереднені добові показання приладу												
Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо	
23.11.2016	00 - 24	13,3	521	524	-3	67,18	41,4	15	0	0	0	0
24.11.2016	00 - 24	13,5	522	524	-2	67,28	41,34	15	0	0	0	0
25.11.2016	00 - 24	13,3	523	526	-3	67,01	41,22	15	0	0	0	0
26.11.2016	00 - 24	13,5	522	523	-1	67,27	41,34	15	0	0	0	0
27.11.2016	00 - 24	12,5	466	471	-5	67,2	39,93	15	0	0	0	0
28.11.2016	00 - 24	13,3	521	523	-2	67,41	41,59	15	0	0	0	0
29.11.2016	00 - 24	14,2	524	526	-2	69,37	41,97	15	0	0	0	0
30.11.2016	00 - 24	14,6	500	503	-3	70,7	41,27	15	0	0	0	0
01.12.2016	00 - 24	14,9	507	510	-3	71,67	41,84	15	0	0	0	0
02.12.2016	00 - 24	15,2	527	530	-3	71,61	42,49	15	0	0	0	0
03.12.2016	00 - 24	16	553	559	-6	73,02	43,7	15	0	0	0	0
04.12.2016	00 - 24	16,9	553	556	-3	75,42	44,6	15	0	0	0	0
05.12.2016	00 - 24	17,2	552	557	-5	75,8	44,43	15	0	0	0	0
06.12.2016	00 - 24	17	556	560	-4	75,65	44,44	15	0	0	0	0
07.12.2016	00 - 24	17,4	549	553	-4	75,89	43,92	15	0	0	0	0
08.12.2016	00 - 24	17,2	537	541	-4	75,6	43,33	15	0	0	0	0
09.12.2016	00 - 24	13,7	407	410	-3	72,85	38,98	15	0	0	0	0
10.12.2016	00 - 24	13	425	427	-2	70,17	39,03	15	0	0	0	0
11.12.2016	00 - 24	14	500	504	-4	70,02	41,67	15	0	0	0	0
12.12.2016	00 - 24	14,2	503	509	-6	70,58	41,92	15	0	0	0	0
13.12.2016	00 - 24	15,9	528	531	-3	73,52	42,84	15	0	0	0	0
14.12.2016	00 - 24	16,5	528	535	-7	74,84	43,3	15	0	0	0	0
15.12.2016	00 - 24	16,6	528	532	-4	75,07	43,27	15	0	0	0	0
16.12.2016	00 - 24	16,9	529	534	-5	74,82	42,62	15	0	0	0	0
17.12.2016	00 - 24	16,9	533	538	-5	75,27	43,11	15	0	0	0	0
18.12.2016	00 - 24	16,5	530	535	-5	74,8	43,13	15	0	0	0	0
19.12.2016	00 - 24	16,3	531	536	-5	74,11	43	15	0	0	0	0
20.12.2016	00 - 24	15,6	528	534	-6	72,5	42,58	15	0	0	0	0
21.12.2016	00 - 24	15,6	529	535	-6	72,17	42,47	15	0	0	0	0
Середні значення		15,2	518	522	-3	72,03	42,3	15	0	0	0	0
Сума за період		441,7	15032	15146	-114				0	0	0	0

Представник споживача



Представник постачальника

- 38,79 (23-25.11)
 + 63,33 (22-25.12)

466,24

Тараканова М.С.
 23.12.2016

645537,25

Відомість обліку

за період з 22.12.2016 по 24.01.2017

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0, 999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок:

7560998

Споживач теплової енергії:

Адреса:

вул. Драгоманова, 2-Б

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 22.12.2016	703,2	27117	27273	0	0	10391	Сума
Кінцева 24.01.2017	1260,7	45345	45730	0	0	11207	816

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.12.2016	00 - 24	15,2	527	534	-7	71,99	42,45	15	0	0	0
23.12.2016	00 - 24	15,6	528	532	-4	72,07	42,28	15	0	0	0
24.12.2016	00 - 24	15,4	529	535	-6	71,73	42,29	15	0	0	0
25.12.2016	00 - 24	15,1	528	534	-6	71,81	42,52	15	0	0	0
26.12.2016	00 - 24	15	533	540	-7	71,12	42,73	15	0	0	0
27.12.2016	00 - 24	14,3	521	527	-6	69,91	41,95	15	0	0	0
28.12.2016	00 - 24	14,6	537	543	-6	69,99	42,36	15	0	0	0
29.12.2016	00 - 24	15	537	544	-7	71,06	42,63	15	0	0	0
30.12.2016	00 - 24	14,9	537	543	-6	70,6	42,44	15	0	0	0
31.12.2016	00 - 24	14,4	536	542	-6	69,98	42,38	15	0	0	0
01.01.2017	00 - 24	14,6	538	546	-8	70,22	42,68	15	0	0	0
02.01.2017	00 - 24	14,5	539	544	-5	70,17	42,78	15	0	0	0
03.01.2017	00 - 24	14,5	535	542	-7	70,01	42,36	15	0	0	0
04.01.2017	00 - 24	14,9	535	542	-7	70,45	42,15	15	0	0	0
05.01.2017	00 - 24	16,2	539	546	-7	74,08	43,6	15	0	0	0
06.01.2017	00 - 24	18,1	536	543	-7	77,51	43,24	15	0	0	0
07.01.2017	00 - 24	20	538	543	-5	81,01	43,35	15	0	0	0
08.01.2017	00 - 24	20,5	539	546	-7	82,01	43,59	15	0	0	0
09.01.2017	00 - 24	20,4	541	547	-6	81,91	43,75	15	0	0	0
10.01.2017	00 - 24	19,8	541	548	-7	81,17	43,9	15	0	0	0
11.01.2017	00 - 24	19	540	546	-6	79,15	43,66	15	0	0	0
12.01.2017	00 - 24	17,6	538	544	-6	76,03	42,91	15	0	0	0
13.01.2017	00 - 24	16,9	541	548	-7	74,41	42,6	15	0	0	0
14.01.2017	00 - 24	16,3	540	547	-7	72,99	42,48	15	0	0	0
15.01.2017	00 - 24	16	538	545	-7	73,02	42,79	15	0	0	0
16.01.2017	00 - 24	16,6	539	546	-7	74,91	43,6	15	0	0	0
17.01.2017	00 - 24	17,6	537	544	-7	77,74	44,53	15	0	0	0
18.01.2017	00 - 24	17,7	538	546	-8	78	44,58	15	0	0	0
19.01.2017	00 - 24	17,7	537	546	-9	77,94	44,6	15	0	0	0
20.01.2017	00 - 24	17	537	545	-8	75,86	43,56	15	0	0	0
21.01.2017	00 - 24	15,9	539	545	-6	72,59	42,59	15	0	0	0
22.01.2017	00 - 24	15,5	537	546	-9	72,04	42,75	15	0	0	0
23.01.2017	00 - 24	15,3	537	545	-8	71,69	42,67	15	0	0	0
24.01.2017	00 - 24	15,4	536	543	-7	72,1	42,83	15	0	0	0

TEKHOMEP(c)2009, web: www.kamstrup.com.ua, e-mail: support@kamstrup.com.ua v.2.4.2.0


Бурганова М.С. - 63,33 (22-25.12)
+ 15,4 (25.01)
26.01.17
509,57

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 75 60998

Споживач теплової енергії:

Адреса:
вул. Драгоманова 2-Б

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 25.01.2017	1259,5	45331	45716	0	0	11206 Сума
Кінцева 23.02.2017	1770,1	62358	63022	0	0	11926 720

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.01.2017	00 - 24	15,5	536	545	-9	72,1	42,82	15	0	0	0
26.01.2017	00 - 24	16,8	537	544	-7	75,21	43,33	15	0	0	0
27.01.2017	00 - 24	17	539	547	-8	75,4	43,34	15	0	0	0
28.01.2017	00 - 24	16,8	535	542	-7	72,41	42,26	15	0	0	0
29.01.2017	00 - 24	16,9	536	544	-8	72,15	42,18	15	0	0	0
30.01.2017	00 - 24	16,8	535	543	-8	74,73	42,75	15	0	0	0
31.01.2017	00 - 24	17,5	553	561	-8	74,58	42,44	15	0	0	0
01.02.2017	00 - 24	18,7	595	604	-9	75,47	43,39	15	0	0	0
02.02.2017	00 - 24	17,6	593	603	-10	73,01	42,71	15	0	0	0
03.02.2017	00 - 24	17,1	595	605	-10	72,16	42,85	15	0	0	0
04.02.2017	00 - 24	16,6	583	593	-10	71,96	42,95	15	0	0	0
05.02.2017	00 - 24	16,6	590	600	-10	71,74	43,03	15	0	0	0
06.02.2017	00 - 24	17,2	593	603	-10	73,11	43,49	15	0	0	0
07.02.2017	00 - 24	18,7	593	603	-10	76,21	44,15	15	0	0	0
08.02.2017	00 - 24	20,2	592	601	-9	79,58	44,85	15	0	0	0
09.02.2017	00 - 24	21,3	595	605	-10	82,01	45,58	15	0	0	0
10.02.2017	00 - 24	21,3	598	607	-9	81,64	45,5	15	0	0	0
11.02.2017	00 - 24	20,7	597	606	-9	80,98	45,62	15	0	0	0
12.02.2017	00 - 24	19,9	596	607	-11	79,38	45,36	15	0	0	0
13.02.2017	00 - 24	19,5	595	604	-9	78,61	45,21	15	0	0	0
14.02.2017	00 - 24	18,3	595	606	-11	75,49	44,23	15	0	0	0
15.02.2017	00 - 24	16,7	567	577	-10	74,33	44,1	15	0	0	0
16.02.2017	00 - 24	16,9	577	587	-10	74,12	44,27	15	0	0	0
17.02.2017	00 - 24	16,2	566	576	-10	73,24	44,06	15	0	0	0
18.02.2017	00 - 24	14,8	556	565	-9	70,36	43,01	15	0	0	0
19.02.2017	00 - 24	13,9	519	529	-10	70,06	42,63	15	0	0	0
20.02.2017	00 - 24	14,2	571	582	-11	68,73	43,3	15	0	0	0
21.02.2017	00 - 24	13,7	557	566	-9	67,97	42,92	15	0	0	0
22.02.2017	00 - 24	13,1	534	544	-10	67,84	42,65	15	0	0	0
23.02.2017	00 - 24	12,1	499	507	-8	66,83	41,92	15	0	0	0
Середні значення		17	568	577	-9	74,05	43,56	15	0	0	
Сума за період		510,6	17027	17306	-279				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника



«Житло-сервіс»

- 15,4 (25.01)

495,20

Бабракова М.С.
24.02.17

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,999	ГКал
Гаряче водопостачання	0	ГКал
Вентиляція	0	ГКал
Всього	0,999	ГКал

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК "Житло-Сервіс"
 Адреса:
 Драгоманова 2-Б

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTIPAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-РМВН
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-РМВН
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}P$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 22.03.2017	2005,4	73433	74304	0	0	12550 Сума
Кінцева 03.04.2017	0	0	0	0	0	0 12550

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, P	t2, P	t3, P	VA, м3	VB, м3	Info
22.03.2017	00 - 24	6,7	303	310	-7	62,79	40,09	15	0	0	0
22.03.2017	00 - 24	6,7	303	310	-7	62,79	40,09	15	0	0	0
23.03.2017	00 - 24	6,6	305	311	-6	62,56	40,19	15	0	0	0
24.03.2017	00 - 24	6,5	308	314	-6	62,27	40,28	15	0	0	0
25.03.2017	00 - 24	6,8	358	368	-10	61,81	41,68	15	0	0	0
26.03.2017	00 - 24	7,3	399	408	-9	61,92	42,71	15	0	0	0
27.03.2017	00 - 24	6,8	374	382	-8	61,31	41,62	15	0	0	0
28.03.2017	00 - 24	6,2	294	301	-7	61,87	40,27	15	0	0	0
29.03.2017	00 - 24	5,6	281	288	-7	61,14	40,29	15	0	0	0
30.03.2017	00 - 24	5,7	303	309	-6	60,34	40,73	15	0	0	0
31.03.2017	00 - 24	4,6	275	281	-6	56,75	40,37	15	0	0	0
01.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	25,56	23,97	15	0	0	0
02.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	19,78	19,78	15	0	0	0
03.04.2017	00 - 24	0	0	0	0	18,61	18,71	15	0	0	0
Середні значення		5	250	256	-5	52,82	36,48	15	0	0	
Сума за період		69,5	3503	3582	-79				0	0	

Представник споживача

Директор
 Марущак Володимир Миколайович



Представник постачальника

- 6,7 / (22.03)
 - 32,27 / (22-25.03)

30,53

Завада

11.04.17