

| Теплові навантаження об'єкта | |
|------------------------------|-------|
| Опалення | 0,999 |
| Гаряче водопостачання | 0 |
| Вентиляція | 0 |
| Всього | 0,999 |

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522
 Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400

Відкрита / умовно відкрита система

Датчики температури №
 Тип:

Дата поточної повірки 27.05.2019

Дата наступної повірки

 $\Delta T = 3^{\circ}C$

Витратомір на подаючі V1: №

Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH

Витратомір на звороті V2: №

Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH

Пристрій на вході VA: №

Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Пристрій на вході VB: №

Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, Гкал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи | |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| Початкова 03.11.2020 | 1744,6 | 69775 | 68377 | 0 | 0 | 12541 | Сума |
| Кінцева 22.11.2020 | 1947,9 | 78477 | 76914 | 0 | 0 | 13021 | 480 |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, Гкал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|-------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|------|
| 03.11.2020 | 00 - 24 | 2,2 | 77 | 75 | 2 | 32,5 | 23,42 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2020 | 00 - 24 | 7,3 | 282 | 275 | 7 | 64,88 | 38,96 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2020 | 00 - 24 | 8,5 | 338 | 331 | 7 | 64,51 | 39,81 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2020 | 00 - 24 | 9,2 | 400 | 391 | 9 | 64,66 | 41,54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2020 | 00 - 24 | 8,3 | 324 | 316 | 8 | 64,2 | 39,01 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2020 | 00 - 24 | 8,8 | 369 | 361 | 8 | 64,55 | 40,8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2020 | 00 - 24 | 8,5 | 347 | 340 | 7 | 64,46 | 40,07 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2020 | 00 - 24 | 9,3 | 397 | 389 | 8 | 65 | 41,73 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2020 | 00 - 24 | 9,9 | 467 | 458 | 9 | 64,17 | 43,23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2020 | 00 - 24 | 10,5 | 488 | 479 | 9 | 64,78 | 43,7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2020 | 00 - 24 | 10,7 | 494 | 484 | 10 | 64,24 | 43,18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2020 | 00 - 24 | 10,6 | 494 | 484 | 10 | 64,53 | 43,29 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2020 | 00 - 24 | 10,7 | 498 | 488 | 10 | 64,1 | 43,15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2020 | 00 - 24 | 11,4 | 515 | 505 | 10 | 64,91 | 43,16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2020 | 00 - 24 | 12,9 | 552 | 543 | 9 | 66,4 | 43,28 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2020 | 00 - 24 | 13,2 | 546 | 537 | 9 | 67,04 | 43,19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2020 | 00 - 24 | 12,9 | 535 | 528 | 7 | 66,77 | 42,98 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2020 | 00 - 24 | 13 | 532 | 523 | 9 | 66,99 | 43,02 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2020 | 00 - 24 | 12,8 | 525 | 516 | 9 | 67,12 | 43,08 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2020 | 00 - 24 | 12,6 | 522 | 514 | 8 | 66,27 | 42,56 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Середні значення | | 10,2 | 435 | 427 | 8 | 63,6 | 41,16 | 15 | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 203,3 | 8702 | 8537 | 165 | | | | 0 | 0 | |

Представник споживача

Головний інженер
Метик Ю.Л.

Представник постачальника

23.11.2020

**Теплове навантаження, Гкал****Q лічильники 178,7699****Q МЗК 24,5301****Загалом 203,3000**

| Теплові навантаження об'єкта | |
|------------------------------|-------|
| Опалення | 0,999 |
| Гаряче водопостачання | 0 |
| Вентиляція | 0 |
| Всього | 0,999 |

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

| | |
|--|--|
| Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522 | Витратомір на подаючі V1: № |
| Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400 | Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH |
| Відкрита / умовно відкрита система | Витратомір на звороті V2: № |
| Датчики температури № | Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH |
| Тип: | Пристрій на вході VA: № |
| Дата поточної повірки 27.05.2019 | Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води |
| Дата наступної повірки | Пристрій на вході VB: № |
| ΔT = 3°C | Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води |

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, Гкал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|
| Початкова 23.11.2020 | 1947,9 | 78477 | 76914 | 0 | 0 | 13021 Сума |
| Кінцева 20.12.2020 | 2328,8 | 93169 | 91390 | 0 | 0 | 13693 672 |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, Гкал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|------------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 23.11.2020 | 00 - 24 | 11,6 | 497 | 487 | 10 | 65,51 | 42,46 | | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2020 | 00 - 24 | 11,2 | 486 | 477 | 9 | 65,21 | 42,39 | | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2020 | 00 - 24 | 11,1 | 488 | 479 | 9 | 64,93 | 42,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2020 | 00 - 24 | 10,9 | 479 | 470 | 9 | 65,96 | 43,46 | | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2020 | 00 - 24 | 11,5 | 505 | 496 | 9 | 64,82 | 42,43 | | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2020 | 00 - 24 | 11,3 | 491 | 481 | 10 | 64,87 | 42,16 | | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2020 | 00 - 24 | 12,1 | 517 | 508 | 9 | 65,73 | 42,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2020 | 00 - 24 | 12,8 | 529 | 521 | 8 | 66,7 | 42,9 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2020 | 00 - 24 | 13,1 | 524 | 515 | 9 | 68,11 | 43,38 | | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2020 | 00 - 24 | 13,2 | 521 | 514 | 7 | 68,16 | 43,44 | | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2020 | 00 - 24 | 13,2 | 532 | 524 | 8 | 68,09 | 43,43 | | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2020 | 00 - 24 | 13,2 | 527 | 520 | 7 | 67,92 | 43,19 | | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2020 | 00 - 24 | 13,6 | 538 | 530 | 8 | 68,44 | 43,42 | | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2020 | 00 - 24 | 15,2 | 572 | 564 | 8 | 70,71 | 44,47 | | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2020 | 00 - 24 | 16,7 | 592 | 587 | 5 | 73,43 | 45,36 | | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2020 | 00 - 24 | 17,4 | 582 | 575 | 7 | 75,57 | 45,96 | | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2020 | 00 - 24 | 16,8 | 550 | 542 | 8 | 75,7 | 45,42 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2020 | 00 - 24 | 16,5 | 548 | 542 | 6 | 75,29 | 45,27 | | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2020 | 00 - 24 | 15,8 | 534 | 527 | 7 | 74,19 | 45,05 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2020 | 00 - 24 | 15,7 | 543 | 538 | 5 | 73,87 | 45,1 | | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2020 | 00 - 24 | 14,6 | 525 | 518 | 7 | 71,31 | 44,04 | | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2020 | 00 - 24 | 13,8 | 526 | 518 | 8 | 69,89 | 43,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2020 | 00 - 24 | 13,4 | 522 | 514 | 8 | 68,56 | 43,19 | | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2020 | 00 - 24 | 13,6 | 522 | 514 | 8 | 69,34 | 43,63 | | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2020 | 00 - 24 | 13,3 | 516 | 509 | 7 | 69,16 | 43,63 | | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2020 | 00 - 24 | 13,3 | 512 | 505 | 7 | 69,2 | 43,58 | | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2020 | 00 - 24 | 13,1 | 506 | 500 | 6 | 69,34 | 43,82 | | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2020 | 00 - 24 | 12,9 | 508 | 501 | 7 | 69,39 | 44,19 | | 0 | 0 | 0 |
| Середні значення | | 13,6 | 525 | 517 | 8 | 69,26 | 43,73 | | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 380,9 | 14692 | 14476 | 216 | | | | 0 | 0 | |

Представник споживача
 Головний інженер
 Метик Ю.Л.

Представник постачальника

20.12.2020



Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники

335,3111


Q МЗК

45,5889

Загалом

380,9000

| | |
|------------------------------|-------|
| Теплові навантаження об'єкта | |
| Опалення | 0,999 |
| Гаряче водопостачання | 0 |
| Вентиляція | 0 |
| Всього | 0,999 |

Код споживача 

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Особистий рахунок: | 7560998 |
| Споживач теплової енергії: | ТОВ "УК"Житло-сервіс |
| Адреса: | Драгоманова 25 |

Типи та характеристики встановлених приладів

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|--|---|
| Обчислювач | MULTICAL 601/602 | № 69813522 | Витратомір на подаючі V1: | № |
| Конфігурація: | 35458458 | Програма: 91600242400 | Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH | |
| Відкрита / умовно відкрита система | | | Витратомір на звороті V2: | № |
| Датчики температури | | № | Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH | |
| Тип: | | | Пристрій на вході VA: | № |
| Дата поточної повірки | | 27.05.2019 | Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води | |
| Дата наступної повірки | | | Пристрій на вході VB: | № |
| | | $\Delta T = 3^{\circ}C$ | Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води | |

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи | Сума |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| Початкова 21.12.2020 | 2328,8 | 93169 | 91390 | 0 | 0 | 13693 | 768 |
| Кінцева 21.01.2021 | 2782,1 | 109587 | 107633 | 0 | 0 | 14461 | |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|------------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 21.12.2020 | 00 - 24 | 13,3 | 515 | 509 | 6 | 69,67 | 44,06 | | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2020 | 00 - 24 | 14,5 | 532 | 525 | 7 | 71,41 | 44,56 | | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2020 | 00 - 24 | 14,3 | 527 | 521 | 6 | 71,86 | 44,84 | | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2020 | 00 - 24 | 13,4 | 505 | 499 | 6 | 70,61 | 44,32 | | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2020 | 00 - 24 | 12,3 | 488 | 482 | 6 | 69,02 | 44,16 | | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2020 | 00 - 24 | 12,7 | 501 | 496 | 5 | 69,06 | 43,89 | | 0 | 0 | 0 |
| 27.12.2020 | 00 - 24 | 13,1 | 514 | 507 | 7 | 69,17 | 43,92 | | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2020 | 00 - 24 | 13,5 | 527 | 520 | 7 | 69,2 | 44,01 | | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2020 | 00 - 24 | 12,6 | 505 | 498 | 7 | 69 | 44,12 | | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2020 | 00 - 24 | 11,2 | 472 | 467 | 5 | 67,51 | 44,26 | | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2020 | 00 - 24 | 9,8 | 417 | 410 | 7 | 66,44 | 43,06 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2021 | 00 - 24 | 9,8 | 445 | 438 | 7 | 64,89 | 43 | | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.2021 | 00 - 24 | 11,1 | 492 | 485 | 7 | 65,78 | 43,66 | | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2021 | 00 - 24 | 11,5 | 502 | 495 | 7 | 65,83 | 43,12 | | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2021 | 00 - 24 | 11,4 | 503 | 495 | 8 | 65,77 | 43,04 | | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2021 | 00 - 24 | 12,1 | 522 | 515 | 7 | 65,74 | 42,86 | | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2021 | 00 - 24 | 11,8 | 512 | 505 | 7 | 65,65 | 42,8 | | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2021 | 00 - 24 | 11,2 | 493 | 486 | 7 | 65,11 | 42,78 | | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2021 | 00 - 24 | 11,7 | 507 | 501 | 6 | 65,81 | 42,83 | | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2021 | 00 - 24 | 12,4 | 507 | 502 | 5 | 67,96 | 43,77 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2021 | 00 - 24 | 12,9 | 504 | 499 | 5 | 69,68 | 44,17 | | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2021 | 00 - 24 | 14 | 520 | 517 | 3 | 71,81 | 45,01 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2021 | 00 - 24 | 14,2 | 518 | 514 | 4 | 72,79 | 45,45 | | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2021 | 00 - 24 | 15,1 | 524 | 520 | 4 | 74,95 | 46,38 | | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2021 | 00 - 24 | 15,9 | 516 | 512 | 4 | 78,39 | 47,8 | | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2021 | 00 - 24 | 18,3 | 539 | 535 | 4 | 82,44 | 48,69 | | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2021 | 00 - 24 | 19,1 | 538 | 535 | 3 | 83,93 | 48,27 | | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2021 | 00 - 24 | 20 | 550 | 546 | 4 | 83,7 | 47,58 | | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2021 | 00 - 24 | 20,4 | 554 | 550 | 4 | 84,07 | 47,28 | | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2021 | 00 - 24 | 20,8 | 555 | 551 | 4 | 84,74 | 47,23 | | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2021 | 00 - 24 | 20,2 | 553 | 550 | 3 | 83,09 | 46,45 | | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2021 | 00 - 24 | 18,7 | 561 | 558 | 3 | 79,32 | 46,21 | | 0 | 0 | 0 |
| Середні значення | | 14,2 | 513 | 508 | 5 | 72,01 | 44,8 | | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 453,3 | 16418 | 16243 | 175 | | | | 0 | 0 | |

Представник споживача

Головний інженер
Метик Ю.Л.

Представник постачальника

21.01.2021
Галену

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 400,3785

Q МЗК 52,9215

Загалом 453,3000

| Теплові навантаження об'єкта | |
|------------------------------|-------|
| Опалення | 0,999 |
| Гаряче водопостачання | 0 |
| Вентиляція | 0 |
| Всього | 0,999 |

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|---|
| Обчислювач | MULTICAL 601/602 | № 69813522 | Витратомір на подаючі V1: | № |
| Конфігурація: | 35458458 | Програма: 91600242400 | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-СМВН | |
| Відкрита / умовно відкрита система | | | Витратомір на звороті V2: | № |
| Датчики температури | | | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-СМВН | |
| Тип: | | | Пристрій на вході VA: | № |
| Дата поточної повірки 27.05.2019 | | | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води | |
| Дата наступної повірки | | | Пристрій на вході VB: | № |
| ΔT = 3°C | | | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води | |

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи | |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| Початкова 22.01.2021 | 2782,1 | 109587 | 107633 | 0 | 0 | 14461 | Сума |
| Кінцева 21.02.2021 | 3296 | 125817 | 123814 | 0 | 0 | 15205 | 744 |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|------------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 22.01.2021 | 00 - 24 | 16,2 | 543 | 541 | 2 | 75,27 | 45,41 | | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2021 | 00 - 24 | 15 | 532 | 529 | 3 | 72,57 | 44,58 | | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2021 | 00 - 24 | 12,6 | 501 | 499 | 2 | 69,02 | 43,82 | | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2021 | 00 - 24 | 11,9 | 500 | 497 | 3 | 67,29 | 43,64 | | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2021 | 00 - 24 | 12,6 | 519 | 516 | 3 | 67,44 | 43,23 | | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2021 | 00 - 24 | 13,6 | 524 | 521 | 3 | 70,29 | 44,33 | | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2021 | 00 - 24 | 14 | 539 | 537 | 2 | 70,39 | 44,43 | | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2021 | 00 - 24 | 14,7 | 542 | 540 | 2 | 72,05 | 45,11 | | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2021 | 00 - 24 | 15,1 | 544 | 544 | 0 | 73,28 | 45,38 | | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2021 | 00 - 24 | 15,2 | 541 | 539 | 2 | 74,01 | 45,96 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2021 | 00 - 24 | 15,7 | 550 | 548 | 2 | 74,37 | 45,81 | | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2021 | 00 - 24 | 15,6 | 544 | 543 | 1 | 73,95 | 45,29 | | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2021 | 00 - 24 | 15,1 | 535 | 533 | 2 | 73,01 | 44,94 | | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2021 | 00 - 24 | 13,7 | 509 | 507 | 2 | 72,29 | 45,4 | | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2021 | 00 - 24 | 15,7 | 545 | 544 | 1 | 74,53 | 45,71 | | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2021 | 00 - 24 | 17,3 | 549 | 547 | 2 | 78,39 | 46,94 | | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2021 | 00 - 24 | 19 | 549 | 547 | 2 | 82,47 | 47,75 | | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2021 | 00 - 24 | 19,8 | 551 | 550 | 1 | 84,46 | 48,42 | | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2021 | 00 - 24 | 19 | 541 | 540 | 1 | 84,87 | 49,65 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2021 | 00 - 24 | 18 | 506 | 505 | 1 | 84,95 | 49,32 | | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2021 | 00 - 24 | 18,2 | 505 | 504 | 1 | 85,13 | 49,2 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2021 | 00 - 24 | 19,5 | 545 | 543 | 2 | 84,54 | 48,56 | | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2021 | 00 - 24 | 20,7 | 561 | 560 | 1 | 85,95 | 48,94 | | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2021 | 00 - 24 | 20 | 539 | 539 | 0 | 87,41 | 50,1 | | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2021 | 00 - 24 | 17,9 | 481 | 480 | 1 | 87,34 | 49,96 | | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2021 | 00 - 24 | 17,6 | 466 | 464 | 2 | 86,61 | 48,75 | | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2021 | 00 - 24 | 18 | 471 | 469 | 2 | 87,28 | 49,01 | | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2021 | 00 - 24 | 18 | 476 | 476 | 0 | 87,37 | 49,43 | | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2021 | 00 - 24 | 17,8 | 469 | 466 | 3 | 86,19 | 48,32 | | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2021 | 00 - 24 | 19,7 | 551 | 551 | 0 | 84,06 | 48,07 | | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2021 | 00 - 24 | 16,7 | 502 | 502 | 0 | 81,9 | 48,43 | | 0 | 0 | 0 |
| Середнє значення | | 16,6 | 524 | 522 | 2 | 78,67 | 46,9 | | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 513,9 | 16230 | 16181 | 49 | | | | 0 | 0 | |



Представник постачальника

22.02.2021
 [Signature]

Теплове навантаження, Гкал
Q лічильники 463,2725
Q МЗК 50,6275
Загалом 513,9000

| Теплові навантаження об'єкта | |
|------------------------------|-------|
| Опалення | 0,999 |
| Гаряче водопостачання | 0 |
| Вентиляція | 0 |
| Всього | 0,999 |

Код споживача



Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Типи та характеристики встановлених приладів

| | |
|--|--|
| Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522 | Витратомір на подаючі V1: № |
| Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400 | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH |
| Відкрита / умовно відкрита система | Витратомір на звороті V2: № |
| Датчики температури № | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH |
| Тип: | Пристрій на вході VA: № |
| Дата поточної повірки 27.05.2019 | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води |
| Дата наступної повірки | Пристрій на вході VB: № |
| $\Delta T = 3^{\circ}C$ | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води |

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи | |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| Початкова 22.02.2021 | 3296 | 125817 | 123814 | 0 | 0 | 15205 | Сума |
| Кінцева 22.03.2021 | 3631,1 | 140034 | 137993 | 0 | 0 | 15901 | 696 |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|------------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 22.02.2021 | 00 - 24 | 14,2 | 424 | 421 | 3 | 79,9 | 45,87 | | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2021 | 00 - 24 | 15,3 | 513 | 512 | 1 | 77,51 | 47,82 | | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2021 | 00 - 24 | 14,5 | 523 | 523 | 0 | 75,37 | 47,28 | | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2021 | 00 - 24 | 11 | 376 | 373 | 3 | 72,99 | 42,79 | | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2021 | 00 - 24 | 9,8 | 353 | 350 | 3 | 70,26 | 41,94 | | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2021 | 00 - 24 | 10,7 | 465 | 464 | 1 | 67,5 | 44,55 | | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2021 | 00 - 24 | 11 | 512 | 510 | 2 | 65,48 | 43,76 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2021 | 00 - 24 | 11,3 | 515 | 512 | 3 | 65,49 | 43,51 | | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2021 | 00 - 24 | 11,4 | 513 | 512 | 1 | 65,21 | 42,97 | | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2021 | 00 - 24 | 11 | 506 | 503 | 3 | 65,04 | 43,35 | | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2021 | 00 - 24 | 10 | 459 | 456 | 3 | 65,08 | 42,99 | | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2021 | 00 - 24 | 10,6 | 491 | 490 | 1 | 65,36 | 43,74 | | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2021 | 00 - 24 | 11,4 | 518 | 515 | 3 | 65,19 | 43,13 | | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2021 | 00 - 24 | 12,2 | 515 | 515 | 0 | 67,35 | 43,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2021 | 00 - 24 | 12,3 | 512 | 511 | 1 | 68,38 | 44,29 | | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2021 | 00 - 24 | 13,5 | 540 | 541 | -1 | 69,82 | 44,69 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2021 | 00 - 24 | 13,5 | 538 | 539 | -1 | 70,11 | 44,91 | | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2021 | 00 - 24 | 13,5 | 533 | 533 | 0 | 70,55 | 45,28 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2021 | 00 - 24 | 13,5 | 540 | 540 | 0 | 69,91 | 44,75 | | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2021 | 00 - 24 | 11,7 | 494 | 494 | 0 | 69,02 | 45,29 | | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2021 | 00 - 24 | 10,5 | 485 | 484 | 1 | 65,99 | 44,17 | | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2021 | 00 - 24 | 10,2 | 482 | 480 | 2 | 64,81 | 43,54 | | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2021 | 00 - 24 | 9,8 | 471 | 469 | 2 | 64,84 | 44,28 | | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2021 | 00 - 24 | 10 | 475 | 474 | 1 | 65,32 | 44,16 | | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2021 | 00 - 24 | 10 | 480 | 479 | 1 | 65,19 | 44,14 | | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2021 | 00 - 24 | 10,5 | 494 | 492 | 2 | 64,9 | 43,56 | | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2021 | 00 - 24 | 10,4 | 494 | 494 | 0 | 64,82 | 43,62 | | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2021 | 00 - 24 | 10,6 | 502 | 500 | 2 | 64,85 | 43,68 | | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2021 | 00 - 24 | 10,7 | 494 | 493 | 1 | 65,42 | 43,71 | | 0 | 0 | 0 |
| Середні значення | | 11,6 | 490 | 489 | 1 | 67,99 | 44,19 | | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 335,1 | 14217 | 14179 | 38 | | | | 0 | 0 | |

Представник споживача

Головний інженер

Метик Ю.Лька

КОМПАНІЯ

ЖИТЛО-СЕРВІС

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

Представник постачальника

24.03.2021

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники

291,2242

Q МЗК

43,8758

Загалом

335,1000

| Теплові навантаження об'єкта | | |
|------------------------------|-------|------|
| Опалення | 0,999 | ГКал |
| Гаряче водопостачання | 0 | ГКал |
| Вентиляція | 0 | ГКал |
| Всього | 0,999 | ГКал |

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК Житло-сервіс"
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

| | |
|--|--|
| Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522 | Витратомір на подаючі V1: № |
| Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400 | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH |
| Відкрита / умовно відкрита система | Витратомір на звороті V2: № |
| Датчики температури № | Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH |
| Тип: | Пристрій на вході VA: № |
| Дата поточної повірки 27.05.2019 | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води |
| Дата наступної повірки | Пристрій на вході VB: № |
| $\Delta T = 3^{\circ}C$ | Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води |

Поточні показники

| Дата звітного періоду | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | VA, м3 | VB, м3 | Час роботи | |
|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| Початкова 23.03.2021 | 3625,3 | 139776 | 137737 | 0 | 0 | 15901 | Сума |
| Кінцева 12.04.2021 | 3767,2 | 145906 | 143824 | 0 | 0 | 16405 | 504 |

Усереднені добові показання приладу

| Дата | Час | dE, ГКал | V1, Тон | V2, Тон | V1-V2 | t1, C | t2, C | t3, C | VA, м3 | VB, м3 | Інфо |
|------------------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 23.03.2021 | 00 - 24 | 11,5 | 515 | 515 | 0 | 66,62 | 44,16 | | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2021 | 00 - 24 | 11,2 | 498 | 499 | -1 | 67,01 | 44,56 | | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2021 | 00 - 24 | 10 | 446 | 445 | 1 | 66,37 | 43,24 | | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2021 | 00 - 24 | 8,7 | 378 | 376 | 2 | 64,59 | 40,91 | | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2021 | 00 - 24 | 7,2 | 301 | 298 | 3 | 64,06 | 39,37 | | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2021 | 00 - 24 | 6,3 | 269 | 267 | 2 | 64,04 | 38,62 | | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2021 | 00 - 24 | 7 | 284 | 280 | 4 | 65,23 | 40,21 | | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2021 | 00 - 24 | 6 | 242 | 239 | 3 | 64,02 | 38,52 | | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2021 | 00 - 24 | 5,7 | 228 | 225 | 3 | 64,55 | 38,09 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2021 | 00 - 24 | 4,1 | 137 | 134 | 3 | 64,81 | 34,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2021 | 00 - 24 | 5,5 | 213 | 211 | 2 | 65,07 | 38,47 | | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2021 | 00 - 24 | 6,1 | 270 | 268 | 2 | 64,25 | 40,75 | | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2021 | 00 - 24 | 6,7 | 292 | 289 | 3 | 64,62 | 41,86 | | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2021 | 00 - 24 | 6,3 | 299 | 297 | 2 | 64,22 | 41,65 | | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2021 | 00 - 24 | 5,6 | 240 | 238 | 2 | 64,51 | 39,22 | | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2021 | 00 - 24 | 7,4 | 349 | 347 | 2 | 65,71 | 43,67 | | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2021 | 00 - 24 | 7,5 | 349 | 347 | 2 | 65,78 | 43,39 | | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2021 | 00 - 24 | 6,6 | 289 | 287 | 2 | 65,24 | 41,13 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2021 | 00 - 24 | 5,6 | 247 | 245 | 2 | 63,52 | 39,56 | | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2021 | 00 - 24 | 4,6 | 186 | 184 | 2 | 63,36 | 37,26 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2021 | 00 - 24 | 2,3 | 98 | 96 | 2 | 49,46 | 34,73 | | 0 | 0 | 0 |
| Середні значення | | 6,8 | 292 | 290 | 2 | 64,14 | 40,19 | | 0 | 0 | |
| Сума за період | | 141,9 | 6130 | 6087 | 43 | | | | 0 | 0 | |

Представник споживача

Представник постачальника

Головний інженер
 Соломко М.С.

Теплове навантаження, ГКал

Q лічильники 122,2707

Q МЗК 19,6293

Загалом 141,9000