

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,999	ГКал
Гаряче водопостачання	0	ГКал
Вентиляція	0	ГКал
Всього	0,999	ГКал

Код споживача



Особистий рахунок:	7560998
Споживач теплової енергії:	ТОВ "УК"Житло-сервіс
Адреса:	Драгоманова 26

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69813522	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	№
Відкрита / умовно відкрита система			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	№
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки 27.05.2019			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	№
Дата наступної повірки			Пристрій на вході VB:	№
ΔT = 3°C			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	№

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 01.11.2021	3774,9	146251	144170	0	0	21253	
Кінцева 22.11.2021	3957,6	156569	154762	0	0	21781	528

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
01.11.2021	00 - 24	3,4	196	201	-5	35,64	27,62		0	0	0
02.11.2021	00 - 24	7,5	427	435	-8	60,6	42,51		0	0	0
03.11.2021	00 - 24	7,4	434	446	-12	61,05	43,07		0	0	0
04.11.2021	00 - 24	7,3	425	434	-9	60,87	42,93		0	0	0
05.11.2021	00 - 24	6,2	335	342	-7	59,77	40,05		0	0	0
06.11.2021	00 - 24	6,9	455	467	-12	58,92	42,84		0	0	0
07.11.2021	00 - 24	7,4	484	496	-12	59,69	43,68		0	0	0
08.11.2021	00 - 24	7,2	478	492	-14	60	43,88		0	0	0
09.11.2021	00 - 24	8,6	511	525	-14	61,05	43,56		0	0	0
10.11.2021	00 - 24	9,2	512	528	-16	62,06	42,95		0	0	0
11.11.2021	00 - 24	9,2	507	521	-14	61,66	42,81		0	0	0
12.11.2021	00 - 24	8,9	508	520	-12	61,13	42,69		0	0	0
13.11.2021	00 - 24	9	511	526	-15	61,53	43,14		0	0	0
14.11.2021	00 - 24	9	514	529	-15	61,4	42,78		0	0	0
15.11.2021	00 - 24	9,5	518	532	-14	62,69	43,48		0	0	0
16.11.2021	00 - 24	9,8	515	531	-16	63,1	43,19		0	0	0
17.11.2021	00 - 24	10,1	509	523	-14	63,54	42,74		0	0	0
18.11.2021	00 - 24	10,5	514	528	-14	64,13	42,8		0	0	0
19.11.2021	00 - 24	9,9	523	538	-15	62,37	42,64		0	0	0
20.11.2021	00 - 24	8,5	475	485	-10	61,71	42,94		0	0	0
21.11.2021	00 - 24	8,5	484	498	-14	61,04	42,69		0	0	0
22.11.2021	00 - 24	8,7	483	495	-12	62,48	43,5		0	0	0
Середні значення		8,3	469	481	-12	60,29	42,2		0	0	0
Сума за період		182,7	10318	10592	-274				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С.

Копія 10 накладних
вартість 7,70



Представник постачальника

Прийнято до розрахунку Шевченко
27.11.2021

Теплове навантаження, ГКал	
Q лічильники	175,6258
Q МЗК	14,7742
Загалом	190,4000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач: MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35468458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип 65-5-CMBH
Відкрито / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки: 27.05.2019.	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки:	Пристрій на вході VB: №
	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники						
Дата звітного періоду	dE, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 23.11.2021	3956,0	156506	154695	0	0	21780 Сума
Кінцева 22.12.2021	4269,1	171789	170377	0	0	22500 720

Усереднені подовгові показання приладу

Дата	Час	dE, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Info
23.11.2021	00-24	9,8	511	526	-15	63,09	43,08		0	0	0
24.11.2021	00-24	10	513	527	-14	62,87	42,64		0	0	0
25.11.2021	00-24	9,9	517	530	-13	62,5	42,57		0	0	0
26.11.2021	00-24	9,5	509	524	-15	62,61	42,96		0	0	0
27.11.2021	00-24	8,7	485	498	-13	62,01	43,24		0	0	0
28.11.2021	00-24	9,1	513	526	-13	61,3	42,77		0	0	0
29.11.2021	00-24	8,3	478	491	-13	61,61	43,3		0	0	0
30.11.2021	00-24	9,6	514	528	-14	62,84	43,1		0	0	0
01.12.2021	00-24	10,2	510	524	-14	63,52	42,74		0	0	0
02.12.2021	00-24	10,2	514	529	-15	63,08	42,3		0	0	0
03.12.2021	00-24	10,2	515	529	-14	63,13	42,44		0	0	0
04.12.2021	00-24	10,7	511	524	-13	64,15	42,4		0	0	0
05.12.2021	00-24	11,3	513	527	-14	66,15	43,18		0	0	0
06.12.2021	00-24	11,6	516	536	-17	67,03	43,64		0	0	0
07.12.2021	00-24	11,4	521	537	-16	66,04	43,32		0	0	0
08.12.2021	00-24	10,8	510	523	-13	64,39	42,12		0	0	0
09.12.2021	00-24	10,8	511	525	-14	63,69	41,72		0	0	0
10.12.2021	00-24	10,1	519	532	-13	62,07	41,66		0	0	0
11.12.2021	00-24	8,5	512	526	-14	60,87	41,84		0	0	0
12.12.2021	00-24	9,4	508	516	-13	61,42	41,79		0	0	0
13.12.2021	00-24	9,9	502	515	-13	61,64	41,23		0	0	0
14.12.2021	00-24	10	502	516	-14	61,86	41,07		0	0	0
15.12.2021	00-24	10,3	501	515	-14	62,47	41,1		0	0	0
16.12.2021	00-24	10,7	509	521	-12	63,12	41,48		0	0	0
17.12.2021	00-24	10,4	511	525	-14	63,26	41,95		0	0	0
18.12.2021	00-24	10,7	504	517	-13	63,71	41,68		0	0	0
19.12.2021	00-24	10,7	511	525	-14	64,21	42,18		0	0	0
20.12.2021	00-24	11,4	508	522	-14	66,16	42,86		0	0	0
21.12.2021	00-24	12,7	505	520	-16	68,97	42,88		0	0	0
22.12.2021	00-24	14,6	513	520	-16	72,81	43,31		0	0	0
Середні значення		10,4	509	523	-14	63,75	42,41		0	0	0
Сума за період		312,5	526	533	-7				0	0	0

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С.

Представник постачальника

Принято до факту
 Черня Н.В.
 28.12.2021



Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 287,6657

Q МЗК 23,8343

Загалом 311,5000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок:	7560998
Споживач теплової енергії:	ТОВ "УК"Житло-сервіс
Адреса:	Драгоманова, 26

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522 Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Витратомір на подаючі V1: № Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: № Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Датчики температури № Тип:	Пристрій на вході VA: № Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата поточної повірки 27.05.2019	Пристрій на вході VB: № Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	$\Delta T = 3^{\circ}C$

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 23.12.2021	4269,1	171769	170377	0	0	22500	
Кінцева 23.01.2022	4738,2	190464	189635	0	0	23268	768

Усереднені добові показання приладу


Дата	Час	dE, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
23.12.2021	00 - 24	15,5	515	532	-17	74,9	43,91		0	0	0
24.12.2021	00 - 24	15,2	520	536	-16	74,52	43,94		0	0	0
25.12.2021	00 - 24	14,9	526	543	-17	73,71	44,59		0	0	0
26.12.2021	00 - 24	14,8	519	535	-16	73,82	44,34		0	0	0
27.12.2021	00 - 24	14,8	512	529	-17	73,56	43,96		0	0	0
28.12.2021	00 - 24	15	543	561	-18	73,37	44,64		0	0	0
29.12.2021	00 - 24	16,2	644	666	-22	72,33	45,94		0	0	0
30.12.2021	00 - 24	16,9	710	731	-21	71,59	46,8		0	0	0
31.12.2021	00 - 24	16	714	736	-22	70,77	47,17		0	0	0
01.01.2022	00 - 24	14	619	637	-18	69,16	45,15		0	0	0
02.01.2022	00 - 24	13,8	543	558	-15	69,85	43,47		0	0	0
03.01.2022	00 - 24	13	524	538	-14	69,2	43,86		0	0	0
04.01.2022	00 - 24	11,9	512	526	-14	67,92	43,7		0	0	0
05.01.2022	00 - 24	11	477	489	-12	67,52	43,44		0	0	0
06.01.2022	00 - 24	11,3	501	514	-13	67,2	43,82		0	0	0
07.01.2022	00 - 24	12,6	531	546	-15	68,63	44,2		0	0	0
08.01.2022	00 - 24	13,4	540	554	-14	69,99	44,27		0	0	0
09.01.2022	00 - 24	13,6	540	555	-15	70,02	43,93		0	0	0
10.01.2022	00 - 24	13,9	541	556	-15	70,59	43,77		0	0	0
11.01.2022	00 - 24	15,2	545	561	-16	72,38	43,77		0	0	0
12.01.2022	00 - 24	16,9	594	612	-18	73,83	44,34		0	0	0
13.01.2022	00 - 24	17,5	647	668	-21	73,29	45,14		0	0	0
14.01.2022	00 - 24	16,1	653	674	-21	71,71	45,97		0	0	0
15.01.2022	00 - 24	15,1	640	659	-19	69,72	45,12		0	0	0
16.01.2022	00 - 24	14,7	635	655	-20	68,89	44,86		0	0	0
17.01.2022	00 - 24	14,5	635	655	-20	68,9	45,11		0	0	0
18.01.2022	00 - 24	14,9	632	652	-20	70,15	46,38		0	0	0
19.01.2022	00 - 24	15,5	632	650	-18	70,85	46,28		0	0	0
20.01.2022	00 - 24	15,1	639	659	-20	70,88	46,2		0	0	0
21.01.2022	00 - 24	15	637	656	-19	70,81	46,21		0	0	0
22.01.2022	00 - 24	15,3	641	661	-20	71,43	46,48		0	0	0

Дата	Час	dE, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
Середні значення		14,7	584	602	-17	71,06	44,86		0	0	
Сума за період		469,1	18695	19258	-563				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С

Представник постачальника



Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 463,8298

Q МЗК 5,2702

Загалом 469,1000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс

Адреса:
Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 24.01.2022	4780,3	190433	189602	0	0	23269	696
Кінцева 21.02.2022	5109,7	208675	208389	0	0	23965	

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
24.01.2022	00 - 24	16,3	633	652	-19	73,69	46,81		0	0	0
25.01.2022	00 - 24	16,6	638	659	-21	73,93	46,93		0	0	0
26.01.2022	00 - 24	16,1	643	661	-18	73,06	46,85		0	0	0
27.01.2022	00 - 24	15,7	642	663	-21	72,15	46,71		0	0	0
28.01.2022	00 - 24	14,5	643	662	-19	70,23	46,58		0	0	0
29.01.2022	00 - 24	14	639	658	-19	68,41	45,61		0	0	0
30.01.2022	00 - 24	13,5	633	654	-21	67,82	45,36		0	0	0
31.01.2022	00 - 24	13,8	636	657	-21	68,4	45,79		0	0	0
01.02.2022	00 - 24	13,9	637	655	-18	68,45	45,57		0	0	0
02.02.2022	00 - 24	14	630	651	-21	68,91	45,65		0	0	0
03.02.2022	00 - 24	13,9	636	657	-21	68,63	45,8		0	0	0
04.02.2022	00 - 24	14,4	631	649	-18	69,73	45,88		0	0	0
05.02.2022	00 - 24	14,3	632	653	-21	69,31	45,58		0	0	0
06.02.2022	00 - 24	13,4	636	655	-19	67,42	45,34		0	0	0
07.02.2022	00 - 24	12,6	631	650	-19	66,05	45,11		0	0	0
08.02.2022	00 - 24	12,3	631	649	-18	64,83	44,39		0	0	0
09.02.2022	00 - 24	12,2	634	652	-18	64,54	44,45		0	0	0
10.02.2022	00 - 24	11,4	628	645	-17	63,42	44,19		0	0	0
11.02.2022	00 - 24	11,1	625	643	-18	62,76	44,25		0	0	0
12.02.2022	00 - 24	11,2	618	636	-18	63,51	44,25		0	0	0
13.02.2022	00 - 24	12	623	641	-18	64,93	44,81		0	0	0
14.02.2022	00 - 24	11,8	628	646	-18	64,95	45,12		0	0	0
15.02.2022	00 - 24	11,6	624	643	-19	64,88	45,34		0	0	0
16.02.2022	00 - 24	11,5	626	643	-17	64,45	45,04		0	0	0
17.02.2022	00 - 24	10,7	615	633	-18	63,41	45,06		0	0	0
18.02.2022	00 - 24	10,4	617	634	-17	62,74	44,97		0	0	0
19.02.2022	00 - 24	10,1	612	630	-18	61,82	44,41		0	0	0
20.02.2022	00 - 24	10,2	617	635	-18	61,7	44,33		0	0	0
21.02.2022	00 - 24	9,9	604	621	-17	62,14	44,79		0	0	0
Середні значення		12,9	629	648	-18	66,77	45,34		0	0	
Сума за період		373,4	18242	18787	-45				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С.

Представник постачальника

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-СМВН
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-СМВН
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 22.02.2022	5109,1	208629	208346	0	0	23965	
Кінцева 20.03.2022	5365,4	223288	223379	0	0	24613	648

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.02.2022	00 - 24	9	481	492	-11	62,18	42,63	15	0	0	0
23.02.2022	00 - 24	9,5	528	541	-13	62,05	43,33	15	0	0	0
24.02.2022	00 - 24	9,1	543	556	-13	60,36	42,71	15	0	0	0
25.02.2022	00 - 24	8,4	544	557	-13	58,04	42,06	15	0	0	0
26.02.2022	00 - 24	8,1	542	556	-14	58,18	42,45	15	0	0	0
27.02.2022	00 - 24	8,2	544	559	-15	58,02	42,26	15	0	0	0
28.02.2022	00 - 24	8,4	549	562	-13	57,94	41,93	15	0	0	0
01.03.2022	00 - 24	8,8	551	564	-13	58,65	41,86	15	0	0	0
02.03.2022	00 - 24	9,2	558	571	-13	60,09	42,81	15	0	0	0
03.03.2022	00 - 24	9,2	557	569	-12	59,96	42,67	15	0	0	0
04.03.2022	00 - 24	9,2	553	568	-15	60,01	42,81	15	0	0	0
05.03.2022	00 - 24	9,1	552	565	-13	60,03	42,56	15	0	0	0
06.03.2022	00 - 24	9,4	552	565	-13	60,31	42,61	15	0	0	0
07.03.2022	00 - 24	9,5	555	569	-14	60,85	42,91	15	0	0	0
08.03.2022	00 - 24	9,8	555	570	-15	61,79	43,44	15	0	0	0
09.03.2022	00 - 24	10,1	555	568	-13	62,64	43,54	15	0	0	0
10.03.2022	00 - 24	11,3	561	578	-17	66,65	45,56	15	0	0	0
11.03.2022	00 - 24	10,6	557	571	-14	63,95	43,96	15	0	0	0
12.03.2022	00 - 24	11,3	554	569	-15	67,09	45,92	15	0	0	0
13.03.2022	00 - 24	10,9	551	566	-15	66,21	45,42	15	0	0	0
14.03.2022	00 - 24	10,1	529	545	-16	64,77	44,89	15	0	0	0
15.03.2022	00 - 24	9,5	513	525	-12	65,01	45,49	15	0	0	0
16.03.2022	00 - 24	10	533	547	-14	65,52	45,99	15	0	0	0
17.03.2022	00 - 24	10,3	538	553	-15	67,35	46,97	15	0	0	0
18.03.2022	00 - 24	10,2	537	552	-15	66,46	46,53	15	0	0	0
19.03.2022	00 - 24	9,1	540	555	-15	62,16	44,5	15	0	0	0
20.03.2022	00 - 24	8	527	540	-13	59,07	43,13	15	0	0	0
Середні значення		9,5	543	557	-13	62,05	43,74	15	0	0	
Сума за період		256,3	14659	15033	-374				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника

Головний інженер
Соломко М.С.

Соломко М.С.
20.03.22

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 21.03.2022	5365,4	223288	223379	0	0	24613	Сума
Кінцева 28.03.2022	5410	226207	226365	0	0	24805	192

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
21.03.2022	00 - 24	7,1	487	500	-13	57,43	42,01	0	0	0	0
22.03.2022	00 - 24	6,5	408	417	-9	57,91	40,82	0	0	0	0
23.03.2022	00 - 24	5,4	328	335	-7	60,12	41,45	0	0	0	0
24.03.2022	00 - 24	5,9	372	380	-8	60,82	43,97	0	0	0	0
25.03.2022	00 - 24	5,7	373	382	-9	60,31	43,66	0	0	0	0
26.03.2022	00 - 24	5,1	300	305	-5	59,9	41,07	0	0	0	0
27.03.2022	00 - 24	6,2	456	467	-11	60,31	45,6	0	0	0	0
28.03.2022	00 - 24	2,7	195	200	-5	46,98	38,4	0	0	0	0
Середні значення		5,6	365	373	-8	57,97	42,12	0	0	0	0
Сума за період		44,6	2919	2986	-67				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С.

Представник постачальника



опалення викликло 28.03.2022 6 3¹³
 №ф. 2 299

Григорій Олександр
 11.04.22