

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69813522	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Відкрита / умовно відкрита система			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки 27.05.2019			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки			Пристрій на вході VB:	№
$\Delta T = 3^{\circ}C$			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 10.11.2022	5410	226207	226365	0	0	30229	Сума
Кінцева 23.11.2022	5523,7	231677	231948	0	0	30565	336

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
10.11.2022	00 - 24	3,4	119	121	-2	37,27	25,7	0	0	0	0
11.11.2022	00 - 24	7,2	292	297	-5	66,89	41,81	0	0	0	0
12.11.2022	00 - 24	6,8	291	295	-4	67,14	42,98	0	0	0	0
13.11.2022	00 - 24	6,9	281	287	-6	66,52	41,56	0	0	0	0
14.11.2022	00 - 24	7,8	315	320	-5	66,61	41,69	0	0	0	0
15.11.2022	00 - 24	7,7	327	333	-6	66,12	41,83	0	0	0	0
16.11.2022	00 - 24	6,8	338	342	-4	64,9	44,12	0	0	0	0
17.11.2022	00 - 24	7,1	389	397	-8	61,53	42,77	0	0	0	0
18.11.2022	00 - 24	8	441	450	-9	63,1	43,69	0	0	0	0
19.11.2022	00 - 24	11,3	536	548	-12	63,28	41,51	0	0	0	0
20.11.2022	00 - 24	11	535	547	-12	64,43	43,05	0	0	0	0
21.11.2022	00 - 24	10,4	536	549	-13	64,51	44,38	0	0	0	0
22.11.2022	00 - 24	10,3	535	548	-13	64,11	44,16	0	0	0	0
23.11.2022	00 - 24	9	535	549	-14	64,27	46,33	0	0	0	0
Середні значення		8,1	391	399	-8	62,91	41,83	0	0	0	
Сума за період		113,7	5470	5583	-113				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С

Представник постачальника

Теплове навантаження, Гкал


Q лічильники 99,4126

Q МЗК 14,2874

Загалом 113,7000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Код споживача



Особистий рахунок: 7560998

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс

Адреса:

Драгоманова 26

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
ΔT = 3°C	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 24.11.2022	5523,7	231677	231948	0	0	30565	Сума
Кінцева 21.12.2022	5822,5	246462	247115	0	0	31237	672

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
24.11.2022	00 - 24	4,5	531	546	-15	66,76	57,05		0	0	0
25.11.2022	00 - 24	9,5	535	547	-12	65,44	46,86		0	0	0
26.11.2022	00 - 24	10,7	538	550	-12	65,09	44,47		0	0	0
27.11.2022	00 - 24	9,7	534	547	-13	65,06	45,77		0	0	0
28.11.2022	00 - 24	9,4	537	552	-15	66,73	48,32		0	0	0
29.11.2022	00 - 24	10,6	540	552	-12	67,02	46,55		0	0	0
30.11.2022	00 - 24	11,3	541	557	-16	69,11	47,32		0	0	0
01.12.2022	00 - 24	12,1	543	558	-15	70,12	46,93		0	0	0
02.12.2022	00 - 24	9,6	539	553	-14	70,28	51,34		0	0	0
03.12.2022	00 - 24	12	540	553	-13	69,86	46,43		0	0	0
04.12.2022	00 - 24	14,1	541	557	-16	72,19	45,52		0	0	0
05.12.2022	00 - 24	13,4	540	556	-16	73,23	47,42		0	0	0
06.12.2022	00 - 24	12,6	539	553	-14	72,95	48,48		0	0	0
07.12.2022	00 - 24	12,8	540	556	-16	72,17	47,64		0	0	0
08.12.2022	00 - 24	12,1	541	554	-13	70,24	47,13		0	0	0
09.12.2022	00 - 24	9,9	535	549	-14	68,38	48,93		0	0	0
10.12.2022	00 - 24	10	537	551	-14	66,93	47,31		0	0	0
11.12.2022	00 - 24	12	518	530	-12	68,16	42,2		0	0	0
12.12.2022	00 - 24	13,2	536	551	-15	67,52	42,18		0	0	0
13.12.2022	00 - 24	11,2	538	551	-13	69,06	47,37		0	0	0
14.12.2022	00 - 24	13,1	539	554	-15	70,35	45,1		0	0	0
15.12.2022	00 - 24	12,2	540	553	-13	69,6	46,17		0	0	0
16.12.2022	00 - 24	6,6	259	266	-7	62,5	39,1		0	0	0
17.12.2022	00 - 24	4,3	527	538	-11	46,84	37,94		0	0	0
18.12.2022	00 - 24	11,3	549	563	-14	67,95	46,67		0	0	0
19.12.2022	00 - 24	11,3	543	557	-14	70,02	48,19		0	0	0
20.12.2022	00 - 24	7,6	538	551	-13	69,98	54,67		0	0	0
21.12.2022	00 - 24	11,7	547	562	-15	69,36	46,81		0	0	0
Середні значення		10,7	528	542	-13	67,89	46,78		0	0	
Сума за період		298,8	14785	15167	-382				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С

Представник постачальника

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 282,3999

Q МЗК 16,4001

Загалом 298,8000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок: 7560998

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс

Адреса:

Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69813522	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Відкрита / умовно відкрита система			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки 27.05.2019			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки			Пристрій на вході VB:	№
ΔT = 3°C			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 22.12.2022	5822,5	246462	247115	0	0	31237	
Кінцева 23.01.2023	6214,6	263418	264516	0	0	32029	792

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.12.2022	00 - 24	10,7	544	559	-15	67,01	46,59	0	0	0	0
23.12.2022	00 - 24	9,5	545	559	-14	67,17	48,87	0	0	0	0
24.12.2022	00 - 24	13,5	550	564	-14	66,58	41,3	0	0	0	0
25.12.2022	00 - 24	13,1	543	558	-15	66,97	41,91	0	0	0	0
26.12.2022	00 - 24	12,3	542	555	-13	66,46	43,16	0	0	0	0
27.12.2022	00 - 24	11,8	540	554	-14	66,19	43,33	0	0	0	0
28.12.2022	00 - 24	11,7	540	554	-14	66,54	43,8	0	0	0	0
29.12.2022	00 - 24	11,8	541	556	-15	66,86	44,25	0	0	0	0
30.12.2022	00 - 24	12	530	543	-13	66,04	42,51	0	0	0	0
31.12.2022	00 - 24	11,7	524	537	-13	65,44	42,29	0	0	0	0
01.01.2023	00 - 24	9,4	402	411	-9	64,95	40,59	0	0	0	0
02.01.2023	00 - 24	9,4	425	433	-8	64,49	41,61	0	0	0	0
03.01.2023	00 - 24	9,7	427	436	-9	66,14	42,63	0	0	0	0
04.01.2023	00 - 24	11	489	501	-12	67,85	44,32	0	0	0	0
05.01.2023	00 - 24	10,9	469	483	-14	68,73	44,37	0	0	0	0
06.01.2023	00 - 24	12,1	495	508	-13	70,09	44,9	0	0	0	0
07.01.2023	00 - 24	14,1	529	544	-15	72,81	45,18	0	0	0	0
08.01.2023	00 - 24	14,5	530	546	-16	73,83	45,68	0	0	0	0
09.01.2023	00 - 24	13,5	537	552	-15	74,38	48,06	0	0	0	0
10.01.2023	00 - 24	12	534	551	-17	75	51,37	0	0	0	0
11.01.2023	00 - 24	14,8	537	551	-14	75,68	47,09	0	0	0	0
12.01.2023	00 - 24	14,1	539	555	-16	74,99	47,9	0	0	0	0
13.01.2023	00 - 24	13,3	539	553	-14	71,81	46,14	0	0	0	0
14.01.2023	00 - 24	12,8	540	555	-15	69,65	44,93	0	0	0	0
15.01.2023	00 - 24	13,3	541	556	-15	69,53	43,98	0	0	0	0
16.01.2023	00 - 24	13,1	544	557	-13	69,4	44,48	0	0	0	0
17.01.2023	00 - 24	10,9	513	527	-14	68,77	46,73	0	0	0	0
18.01.2023	00 - 24	10,2	467	478	-11	68,12	45,37	0	0	0	0
19.01.2023	00 - 24	10,8	474	486	-12	67,25	43,72	0	0	0	0
20.01.2023	00 - 24	9,3	445	455	-10	67,3	45,44	0	0	0	0
21.01.2023	00 - 24	10,9	522	536	-14	67,2	45,75	0	0	0	0
22.01.2023	00 - 24	11,4	522	537	-15	67,52	44,64	0	0	0	0
23.01.2023	00 - 24	12,5	537	551	-14	68,38	44,22	0	0	0	0
Середні значення		11,9	514	527	-13	68,76	44,76	0	0	0	
Сума за період		392,1	16956	17401	-445				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С

Представник постачальника

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 359,7285

Q МЗК 32,3715

Загалом 392,1000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Код споживача



Особистий рахунок: 7560998
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"Житло-сервіс
 Адреса:
 Драгоманова 2б

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522 Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Витратомір на подаючі V1: № Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система.	Витратомір на звороті V2: № Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CMBH
Датчики температури № Тип:	Пристрій на вході VA: № Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата поточної повірки 27.05.2019	Пристрій на вході VB: № Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	$\Delta T = 3^{\circ}C$

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 24.01.2023	6214,6	263418	264516	0	0	32029	
Кінцева 21.02.2023	6577,4	278812	280312	0	0	32725	696

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
24.01.2023	00 - 24	11,2	536	551	-15	70,33	48,28	0	0	0	0
25.01.2023	00 - 24	12,2	538	553	-15	71,4	47,74	0	0	0	0
26.01.2023	00 - 24	13,4	539	553	-14	70,95	45,24	0	0	0	0
27.01.2023	00 - 24	12,5	536	551	-15	70,81	46,68	0	0	0	0
28.01.2023	00 - 24	12,9	536	550	-14	70,62	45,57	0	0	0	0
29.01.2023	00 - 24	13,1	535	549	-14	70,09	44,76	0	0	0	0
30.01.2023	00 - 24	13,2	538	552	-14	70,57	44,85	0	0	0	0
31.01.2023	00 - 24	11,8	533	548	-15	70,02	47,22	0	0	0	0
01.02.2023	00 - 24	12,4	534	547	-13	69,23	45,17	0	0	0	0
02.02.2023	00 - 24	11,8	521	536	-15	69,3	45,64	0	0	0	0
03.02.2023	00 - 24	11,7	535	549	-14	68,94	46,14	0	0	0	0
04.02.2023	00 - 24	12,3	536	550	-14	70,4	46,58	0	0	0	0
05.02.2023	00 - 24	14,3	540	554	-14	70,89	43,5	0	0	0	0
06.02.2023	00 - 24	13,6	538	553	-15	71,79	45,73	0	0	0	0
07.02.2023	00 - 24	12,6	537	552	-15	72,52	48,12	0	0	0	0
08.02.2023	00 - 24	12,8	537	553	-16	72,62	47,77	0	0	0	0
09.02.2023	00 - 24	13	539	554	-15	72,27	47,07	0	0	0	0
10.02.2023	00 - 24	13,2	537	551	-14	71,75	46,47	0	0	0	0
11.02.2023	00 - 24	13,4	540	555	-15	68,9	43,22	0	0	0	0
12.02.2023	00 - 24	13,4	539	552	-13	68,13	42,55	0	0	0	0
13.02.2023	00 - 24	13,2	536	550	-14	68,1	42,49	0	0	0	0
14.02.2023	00 - 24	12,8	517	531	-14	68,97	43,26	0	0	0	0
15.02.2023	00 - 24	12,6	527	540	-13	67,84	43,28	0	0	0	0
16.02.2023	00 - 24	12	532	543	-11	66,23	42,84	0	0	0	0
17.02.2023	00 - 24	12	534	548	-14	66,02	42,73	0	0	0	0
18.02.2023	00 - 24	11,7	494	505	-11	68,04	43,61	0	0	0	0
19.02.2023	00 - 24	11,1	509	521	-12	65,46	42,71	0	0	0	0
20.02.2023	00 - 24	11,6	523	536	-13	65,81	42,91	0	0	0	0
21.02.2023	00 - 24	11	498	509	-11	66,12	43,11	0	0	0	0
Середні значення		12,5	531	545	-13	69,45	45,01	0	0	0	
Сума за період		362,8	15394	15796	-402				0	0	

Представник споживача
 Головний інженер
 Соломко М.С.

Представник постачальника



Візитова за розрахунок
Шибанов
22.02.2023

e-mail: support@kamspp.com.ua (4.2.01.20)

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 344,3853

Q МЗК 18,4147

Загалом 362,8000

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0,999
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0,999

Особистий рахунок:	7560998
Споживач теплової енергії:	ТОВ "УК"Житло-сервіс
Адреса:	Драгоманова 26

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69813522	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35458458	Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Відкрита / умовно відкрита система				
Датчики температури			Витратомір на звороті V2:	№
Тип:			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH	
Дата поточної повірки	27.05.2019		Пристрій на вході VA:	№
Дата наступної повірки		$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
			Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 22.02.2023	6577,4	278812	280312	0	0	32725	
Кінцева 22.03.2023	6863	292587	294403	0	0	33421	696

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
22.02.2023	00 - 24	12,1	532	545	-13	67,16	43,66	0	0	0	0
23.02.2023	00 - 24	12,7	533	547	-14	68,12	43,54	0	0	0	0
24.02.2023	00 - 24	12,3	526	540	-14	67,64	43,4	0	0	0	0
25.02.2023	00 - 24	10,6	491	502	-11	65,54	43,14	0	0	0	0
26.02.2023	00 - 24	10,7	504	516	-12	64,76	42,94	0	0	0	0
27.02.2023	00 - 24	11,2	526	538	-12	65,42	43,01	0	0	0	0
28.02.2023	00 - 24	11,5	535	547	-12	64,52	42,36	0	0	0	0
01.03.2023	00 - 24	11,7	534	547	-13	65,03	42,33	0	0	0	0
02.03.2023	00 - 24	11,1	516	527	-11	65,19	42,9	0	0	0	0
03.03.2023	00 - 24	10,8	512	525	-13	64,79	43,01	0	0	0	0
04.03.2023	00 - 24	11	528	539	-11	64,73	42,91	0	0	0	0
05.03.2023	00 - 24	11,2	530	542	-12	64,43	42,58	0	0	0	0
06.03.2023	00 - 24	11,2	526	540	-14	65,39	43,1	0	0	0	0
07.03.2023	00 - 24	10,9	514	526	-12	64,88	42,92	0	0	0	0
08.03.2023	00 - 24	10,2	485	495	-10	64,59	42,81	0	0	0	0
09.03.2023	00 - 24	8,7	427	436	-9	62,26	41,12	0	0	0	0
10.03.2023	00 - 24	7,1	422	430	-8	55,06	37,47	0	0	0	0
11.03.2023	00 - 24	8,6	490	502	-12	58,3	40,26	0	0	0	0
12.03.2023	00 - 24	10,1	513	525	-12	63,94	43,26	0	0	0	0
13.03.2023	00 - 24	10,4	499	511	-12	64,74	43,32	0	0	0	0
14.03.2023	00 - 24	8,7	411	421	-10	64,26	41,93	0	0	0	0
15.03.2023	00 - 24	8,1	394	403	-9	64,5	42,34	0	0	0	0
16.03.2023	00 - 24	9,1	457	467	-10	64,49	44,16	0	0	0	0
17.03.2023	00 - 24	9,5	496	508	-12	63,92	43,71	0	0	0	0
18.03.2023	00 - 24	9,2	464	473	-9	63,98	43,68	0	0	0	0
19.03.2023	00 - 24	7,9	425	435	-10	62,85	43,02	0	0	0	0
20.03.2023	00 - 24	7,3	389	398	-9	62,55	42,63	0	0	0	0
21.03.2023	00 - 24	6,2	330	336	-6	61,65	40,88	0	0	0	0
22.03.2023	00 - 24	5,5	266	270	-4	60,8	39,4	0	0	0	0
Середні значення		9,8	475	486	-10	63,98	42,48	0	0	0	0
Сума за період		285,6	13775	14091	-316				0	0	

Представник споживача

Головний інженер
Соломко М.С

Представник постачальника




Філія ТОВ "УК"Житло-сервіс
Шевченко *Шевченко*

23.03.2023

Відомість обліку за період з 23.03.2023 по 03.04.2023

Теплові навантаження об'єкта		
Опалення	0,999	ГКал
Гаряче водопостачання	0	ГКал
Вентиляція	0	ГКал
Всього	0,999	ГКал

Особистий рахунок:	7560998
Споживач теплової енергії:	ТОВ "УК"Житло-сервіс
Адреса:	Драгоманова 26

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69813522	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35458458 Програма: 91600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Відкрита / умовно відкрита система	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CMBH
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки 27.05.2019	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	Сума
Початкова 23.03.2023	6857,7	292320	294128	0	0	33420	288
Кінцева 03.04.2023	6923,7	295629	297499	0	0	33708	

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	dE, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	t3, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
23.03.2023	00 - 24	4,8	238	242	-4	60,92	38,57	15	0	0	0
24.03.2023	00 - 24	3,8	158	159	-1	61,15	35,65	15	0	0	0
25.03.2023	00 - 24	3,8	149	151	-2	60,92	35,54	15	0	0	0
26.03.2023	00 - 24	4,5	210	213	-3	60,59	38,37	15	0	0	0
27.03.2023	00 - 24	4,6	229	233	-4	60,63	39,09	15	0	0	0
28.03.2023	00 - 24	5,7	290	295	-6	62,03	40,88	15	0	0	0
29.03.2023	00 - 24	9,1	490	500	-10	63,89	44,7	15	0	0	0
30.03.2023	00 - 24	8,4	465	475	-11	63,62	44,52	15	0	0	0
31.03.2023	00 - 24	7,3	384	392	-8	62,35	42,72	15	0	0	0
01.04.2023	00 - 24	5,8	272	275	-4	62,17	39,54	15	0	0	0
02.04.2023	00 - 24	6,3	307	312	-5	61,69	40,6	15	0	0	0
03.04.2023	00 - 24	1,9	117	121	-4	44,14	35,71	15	0	0	0
Середні значення		5,5	276	281	-5	60,34	39,66	15	0	0	
Сума за період		66	3309	3371	-62				0	0	

Представник споживача
Головний інженер
Соломко М.С.

Представник постачальника



Принято за розпису
Шевченко *Шевченко*

24.04.2023

Теплове навантаження, ГКал	
Q лічильники	324,9620
Q МЗК	26,6380
Загалом	351,6000