

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 26006052752026

Споживач теплової енергії: ТОВ „УК „НЛТМО-сервіс“

Адреса: П'ятикв 8

o/p 7560995

Код споживача



## Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTIPAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-PLBG
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-PLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}P$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

## Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 23.10.2017	1318,7	50746,9	50877,3	0	0	21826	Сума
Кінцева 23.11.2017	1477,96	58351,8	58499,9	0	0	22594	768

## Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, P	t2, P	dt, P	VA, м3	VB, м3	Інфо
23.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,89	16,65	0,24	0	0	16384
24.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,78	16,54	0,24	0	0	16384
25.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,6	16,36	0,24	0	0	16384
26.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,48	16,25	0,23	0	0	16384
27.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,51	16,32	0,19	0	0	16384
28.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,51	16,33	0,18	0	0	16384
29.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,45	16,25	0,2	0	0	16384
30.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,36	16,16	0,2	0	0	16384
31.10.2017	00 - 24	0	0	0	0	16,12	15,91	0,21	0	0	16384
01.11.2017	00 - 24	2,24	95,4	95,2	0,2	35,67	25,14	10,53	0	0	16384
02.11.2017	00 - 24	5,85	275	275,9	-0,8	61,48	40,12	21,36	0	0	0
03.11.2017	00 - 24	6,86	340,2	340,9	-0,6	61,57	41,24	20,33	0	0	0
04.11.2017	00 - 24	6,26	314,5	315,2	-0,6	61,45	40,12	21,33	0	0	0
05.11.2017	00 - 24	4,58	172,3	172,3	0	61,32	33,74	27,58	0	0	0
06.11.2017	00 - 24	6,33	269,2	270,2	-1	61,78	38,11	23,67	0	0	0
07.11.2017	00 - 24	7,5	369,7	371	-1,3	61,56	41,17	20,39	0	0	0
08.11.2017	00 - 24	7,79	404,4	405,5	-1,1	61,65	42,33	19,32	0	0	0
09.11.2017	00 - 24	7,3	361,9	363,3	-1,4	61,55	41,27	20,28	0	0	0
10.11.2017	00 - 24	6,6	298,6	299,7	-1	61,65	39,39	22,26	0	0	0
11.11.2017	00 - 24	5,88	254,1	254,9	-0,8	61,27	38,01	23,26	0	0	0
12.11.2017	00 - 24	7,16	353,6	354,7	-1	61,55	41,06	20,49	0	0	0
13.11.2017	00 - 24	7,47	383,1	384,1	-1	61,63	41,84	19,79	0	0	0
14.11.2017	00 - 24	6,95	317,9	318,7	-0,8	62,07	40,02	22,05	0	0	0
15.11.2017	00 - 24	7,3	338,4	339,2	-0,8	62,79	41,11	21,68	0	0	0
16.11.2017	00 - 24	7,38	340,8	341,5	-0,6	62,78	40,97	21,81	0	0	0
17.11.2017	00 - 24	7,68	372,6	373,5	-0,8	62,69	41,97	20,72	0	0	0
18.11.2017	00 - 24	7,49	359,9	360,7	-0,8	62,54	41,63	20,91	0	0	0
19.11.2017	00 - 24	7,41	348,4	349	-0,6	62,69	41,32	21,37	0	0	0
20.11.2017	00 - 24	7,71	378,7	379,5	-0,8	62,69	42,25	20,44	0	0	0
21.11.2017	00 - 24	8,18	403,9	404,6	-0,7	63,33	42,93	20,4	0	0	0
22.11.2017	00 - 24	8,49	417,6	418,1	-0,5	63,62	43,21	20,41	0	0	0
23.11.2017	00 - 24	8,85	434,7	434,9	-0,1	64,45	43,95	20,5	0	0	0

+ 17.01(24-25.11)

476,27

24.11.2017


перевірено

зручно

Відомість обліку за період з 01.12.2017 по 19.12.2017

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: **7560995**  
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК Житло-сервіс"  
 Адреса:  
 вул. Пчілки 8

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTIPAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-PLBG
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-PLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}P$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітнього періоду	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 01.12.2017	1542,09	61508,7	61659,1	0	0	22762	Сума
Кінцева 19.12.2017	1716,37	69717,2	69874,9	0	0	23218	456

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, P	t2, P	dt, P	VA, м3	VB, м3	Інфо
01.12.2017	00 - 24	7,32	294,7	295,4	-0,6	64,58	39,56	25,02	0	0	0
02.12.2017	00 - 24	8,9	423,5	424	-0,5	64,51	43,31	21,2	0	0	0
03.12.2017	00 - 24	8,86	419,4	419,7	-0,3	64,66	43,4	21,26	0	0	0
04.12.2017	00 - 24	9,2	435,2	435,6	-0,4	64,78	43,57	21,21	0	0	0
05.12.2017	00 - 24	9,47	438,5	438,7	-0,1	65,83	44,1	21,73	0	0	0
06.12.2017	00 - 24	9,34	425,2	425,3	-0,1	65,65	43,5	22,15	0	0	0
07.12.2017	00 - 24	9,16	418,4	418,7	-0,3	65,47	43,43	22,04	0	0	0
08.12.2017	00 - 24	8,16	346,4	346,9	-0,5	65,2	41,53	23,67	0	0	0
09.12.2017	00 - 24	9,27	447,7	448,2	-0,5	64,66	43,79	20,87	0	0	0
10.12.2017	00 - 24	9,3	446,9	447,3	-0,4	64,84	43,63	21,21	0	0	0
11.12.2017	00 - 24	10,28	546,9	546,9	0	64,73	45,82	18,91	0	0	0
12.12.2017	00 - 24	9,24	438	438,3	-0,3	64,73	43,36	21,37	0	0	0
13.12.2017	00 - 24	8,89	399,2	399,6	-0,4	64,87	42,34	22,53	0	0	0
14.12.2017	00 - 24	9,45	451,4	451,9	-0,5	64,66	43,61	21,05	0	0	0
15.12.2017	00 - 24	9,23	434,3	434,9	-0,5	64,63	43,22	21,41	0	0	0
16.12.2017	00 - 24	7,58	306,8	307,3	-0,5	64,63	39,66	24,97	0	0	0
17.12.2017	00 - 24	8,99	410,7	411,2	-0,5	64,79	42,6	22,19	0	0	0
18.12.2017	00 - 24	10,53	555,3	555,4	-0,1	64,98	45,92	19,06	0	0	0
19.12.2017	00 - 24	11,11	570	570,5	-0,5	66,7	47,14	19,56	0	0	0
Середні значення		9,17	432	432,4	-0,3	64,99	43,34	21,65	0	0	0
Сума за період		174,28	8208,5	8215,8	-7				0	0	

Представник споживача

Директор  
Марущак Володимир Миколайович

Представник постачальника

Директор



+ 47,12 (26-30.11) по накотителю.  
+ 61,26 (20-25.12)

282,66  
  
20.12.2017

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560995

Споживач теплової енергії:

Адреса:

О. П'ячки 8

Код споживача



## Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69649754	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35479479 -	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Закрита система (контроль витоку)			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури		№	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки		$\Delta T = 3^{\circ}C$	Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

## Поточні показники

Дата звітнього періоду	Е, ГКал	V1, м3	V2, м3	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 25.12.2017	1765,79	0	0	0	0	23337	Сума
Кінцева 23.01.2018	2066,18	0	0	0	0	24057	720

## Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, м3	V2, м3	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.12.2017	00 - 24	8,2			0	64,71	40,96	23,75	0	0	0
26.12.2017	00 - 24	7,49			0	64,63	40,2	24,43	0	0	0
27.12.2017	00 - 24	7,97			0	64,45	41,34	23,11	0	0	0
28.12.2017	00 - 24	8,18			0	64,4	41,71	22,69	0	0	0
29.12.2017	00 - 24	6,91			0	64,66	38,72	25,94	0	0	0
30.12.2017	00 - 24	7,71			0	64,5	40,68	23,82	0	0	0
31.12.2017	00 - 24	8,56			0	64,55	42,91	21,64	0	0	0
01.01.2018	00 - 24	8,44			0	64,93	42,63	22,3	0	0	0
02.01.2018	00 - 24	8,45			0	64,69	42,7	21,99	0	0	0
03.01.2018	00 - 24	7,94			0	64,74	41,95	22,79	0	0	0
04.01.2018	00 - 24	7,78			0	64,74	41,33	23,41	0	0	0
05.01.2018	00 - 24	7,95			0	64,74	41,75	22,99	0	0	0
06.01.2018	00 - 24	8,16			0	64,6	42,13	22,47	0	0	0
07.01.2018	00 - 24	7,43			0	64,69	40,54	24,15	0	0	0
08.01.2018	00 - 24	9,05			0	64,54	44,34	20,2	0	0	0
09.01.2018	00 - 24	10,09			0	65,36	45,78	19,58	0	0	0
10.01.2018	00 - 24	10,4			0	66,73	45,85	20,88	0	0	0
11.01.2018	00 - 24	10,89			0	67,33	46,94	20,39	0	0	0
12.01.2018	00 - 24	11,07			0	68,61	46,86	21,75	0	0	0
13.01.2018	00 - 24	12,54			0	70,88	49,14	21,74	0	0	0
14.01.2018	00 - 24	13,71			0	74,47	50,46	24,01	0	0	0
15.01.2018	00 - 24	14,13			0	74,61	49,69	24,92	0	0	0
16.01.2018	00 - 24	14,18			0	74,73	49,1	25,63	0	0	0
17.01.2018	00 - 24	12,48			0	74,46	46,21	28,25	0	0	0
18.01.2018	00 - 24	11,59			0	71,87	44,49	27,38	0	0	0
19.01.2018	00 - 24	10,7			0	71,37	42,99	28,38	0	0	0
20.01.2018	00 - 24	10,19			0	70,61	42,3	28,31	0	0	0
21.01.2018	00 - 24	11,2			0	72,41	43,97	28,44	0	0	0
22.01.2018	00 - 24	12,57			0	72,55	46,47	26,08	0	0	0
23.01.2018	00 - 24	14,43			0	75,99	49,57	26,42	0	0	0
Середні значення		10,01			-0,7	68,05	44,12	23,93	0	0	
Сума за період		300,39			0				0	0	

Представник споживача

Представник постачальника


Директор ТОВ «УК «ЖИТЛО-СЕРВІС»  
Морущак В.М.

+25,47/24-25.01/

325,86  
24.01.2018

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560995  
 Споживач теплової енергії:  
 Адреса:  
 вул. Пушкіна 8

Код споживача 

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479- Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники						
Дата звітнього періоду	Е, ГКал	V1, м3	V2, м3	VA, м3	VB, м3	Час роботи
Початкова 25.01.2018	2080,73	0	0	0	0	24081 Сума
Кінцева 21.02.2018	2384,73	0	0	0	0	24753 672

Усереднені добові показання приладу												
Дата	Час	Е, ГКал	V1, м3	V2, м3	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо	
25.01.2018	00 - 24	13,97		0		77,9	47,54	30,36	0	0	0	
26.01.2018	00 - 24	14,97		0		78,66	49,33	29,33	0	0	0	
27.01.2018	00 - 24	13,76		0		77,05	47,56	29,49	0	0	0	
28.01.2018	00 - 24	12,46		0		75,14	45,17	29,97	0	0	0	
29.01.2018	00 - 24	9,45		0		72,87	40,29	32,58	0	0	0	
30.01.2018	00 - 24	8,41		0		70,56	38,59	31,97	0	0	0	
31.01.2018	00 - 24	9,75		0		67,69	41,09	26,6	0	0	0	
01.02.2018	00 - 24	9,66		0		67,49	41,19	26,3	0	0	0	
02.02.2018	00 - 24	9,15		0		65,92	40,69	25,23	0	0	0	
03.02.2018	00 - 24	9,07		0		65,61	40,88	24,73	0	0	0	
04.02.2018	00 - 24	9,67		0		66,87	41,77	25,1	0	0	0	
05.02.2018	00 - 24	12,34		0		69,67	46,63	23,04	0	0	0	
06.02.2018	00 - 24	12,71		0		71,33	47,11	24,22	0	0	0	
07.02.2018	00 - 24	12,79		0		71,53	46,99	24,54	0	0	0	
08.02.2018	00 - 24	11,07		0		69,81	43,88	25,93	0	0	0	
09.02.2018	00 - 24	10,19		0		66,26	42,96	23,3	0	0	0	
10.02.2018	00 - 24	9,9		0		65,68	42,97	22,71	0	0	0	
11.02.2018	00 - 24	9,84		0		66,88	42,63	24,25	0	0	0	
12.02.2018	00 - 24	9,99		0		66,52	43,23	23,29	0	0	0	
13.02.2018	00 - 24	11,34		0		67,6	45,99	21,61	0	0	0	
14.02.2018	00 - 24	11,89		0		68,4	46,69	21,71	0	0	0	
15.02.2018	00 - 24	11,26		0		67,49	45,59	21,9	0	0	0	
16.02.2018	00 - 24	10,19		0		65,76	43,71	22,05	0	0	0	
17.02.2018	00 - 24	9,62		0		64,57	42,31	22,26	0	0	0	
18.02.2018	00 - 24	9,83		0		64,63	42,78	21,85	0	0	0	
19.02.2018	00 - 24	10,48		0		64,31	44,51	19,8	0	0	0	
20.02.2018	00 - 24	10,04		0		66,99	43,1	23,89	0	0	0	
21.02.2018	00 - 24	10,2		0		69,36	43,04	26,32	0	0	0	
Середні значення		10,86		-0,4		69,02	43,87	25,15	0	0		
Сума за період		304		0					0	0		

Представник споживача Представник постачальника

ТОБ "ЖИТЛО-СЕРВІС"  
 Директор Марущак В.М.  
 КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-СЕРВІС"  
 Ідентифікаційний код 40091896

289,44  
 + 10,24 (21.02)  
 - 25,47 (24-25.01)  
 + 1,6489 - пер 2017  
 290,4189 Гкал  
 25.02.2018