

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560995

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"

Адреса:
вул. Пчілки 8

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 01.11.2018	2830,18	114805,3	115050,7	0	0	30657	Сума
Кінцева 25.11.2018	3006,1	121757,8	122035,3	0	0	31257	600

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
01.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,86	17,73	0,13	0	0	0
02.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,79	17,66	0,13	0	0	0
03.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,74	17,62	0,12	0	0	0
04.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,7	17,58	0,12	0	0	0
05.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,72	17,6	0,12	0	0	0
06.11.2018	00 - 24	0	0	0	0	17,6	17,48	0,12	0	0	0
07.11.2018	00 - 24	1,91	68,1	68,3	-0,2	36,51	24,17	12,34	0	0	0
08.11.2018	00 - 24	5,27	200,6	201,5	-0,9	61,9	35,34	26,56	0	0	0
09.11.2018	00 - 24	5,71	217,8	219	-1,1	62,56	36,12	26,44	0	0	0
10.11.2018	00 - 24	6,74	252,7	253,9	-1,2	64,86	37,99	26,87	0	0	0
11.11.2018	00 - 24	8,15	344,6	346,1	-1,5	64,54	40,72	23,82	0	0	0
12.11.2018	00 - 24	8,63	413,1	414,7	-1,5	62,73	41,36	21,37	0	0	0
13.11.2018	00 - 24	10,04	479,6	481	-1,3	64,92	43,75	21,17	0	0	0
14.11.2018	00 - 24	10,16	437,3	439	-1,6	66,81	43,13	23,48	0	0	0
15.11.2018	00 - 24	9,57	346,5	348	-1,5	69,42	41,64	27,78	0	0	0
16.11.2018	00 - 24	10,69	423,9	425,8	-1,9	69,42	44	25,42	0	0	0
17.11.2018	00 - 24	10,93	441,9	444	-2,1	69,42	44,48	24,94	0	0	0
18.11.2018	00 - 24	10,39	392,7	394,7	-2	69,8	43,16	26,64	0	0	0
19.11.2018	00 - 24	10,32	387,8	389,5	-1,6	69,69	42,88	26,81	0	0	0
20.11.2018	00 - 24	10,68	389,4	391,2	-1,8	70,9	43,24	27,66	0	0	0
21.11.2018	00 - 24	10,51	384,2	386	-1,8	70,61	43,09	27,52	0	0	0
22.11.2018	00 - 24	11,36	431,4	433,7	-2,3	71,02	44,56	26,46	0	0	0
23.11.2018	00 - 24	11,47	438,5	441	-2,5	71,52	45,18	26,34	0	0	0
24.11.2018	00 - 24	12,14	478,1	480,6	-2,5	71,47	45,93	25,54	0	0	0
25.11.2018	00 - 24	11,25	424,3	426,6	-2,3	71,29	44,52	26,77	0	0	0
Середні значення		7,04	278,1	279,4	-1,2	54,62	35,64	18,99	0	0	
Сума за період		175,92	6952,5	6984,6	-31,6				0	0	

Представник споживача

Директор
Марущак В.М.

Представник постачальника

(26-30.11) $11,62 \times 5 = 58,1$
 $\Sigma 175,92 + 58,1 = 234,02$

26.11.2018

308320,37 грн

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники	191,4575
Q МЗК	42,5625
Загалом	234,0200

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Код споживача



Особистий рахунок: 7560995

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"

Адреса:
вул. Пчілки 8

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69649754	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35479479	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG	
Закрита система (контроль витоків)			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки			Пристрій на вході VB:	№
ΔT = 3°C			Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	E, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 26.11.2018	3006,1	121757,8	122035,3	0	0	31257	Сума
Кінцева 25.12.2018	3350,87	134469,4	134806,8	0	0	31977	720

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	E, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
26.11.2018	00 - 24	10,02	351,8	353,9	-2	70,84	42,2	28,64	0	0	0
27.11.2018	00 - 24	12,06	454,3	457,5	-3,1	72,49	45,85	26,64	0	0	0
28.11.2018	00 - 24	12,52	461,8	464,7	-2,8	74,02	46,67	27,35	0	0	0
29.11.2018	00 - 24	13,08	472,4	474,9	-2,5	75,19	47,32	27,87	0	0	0
30.11.2018	00 - 24	14,7	567,9	571,4	-3,5	75,94	49,88	26,06	0	0	0
01.12.2018	00 - 24	14,13	501,3	504,4	-3	77,34	48,84	28,5	0	0	0
02.12.2018	00 - 24	13,05	432,9	435,1	-2,2	77,47	47,19	30,28	0	0	0
03.12.2018	00 - 24	13,23	469,3	471,7	-2,3	75,87	47,2	28,67	0	0	0
04.12.2018	00 - 24	10,19	328,1	330	-1,8	73,04	41,87	31,17	0	0	0
05.12.2018	00 - 24	9,74	325,3	326,9	-1,5	71,4	41,32	30,08	0	0	0
06.12.2018	00 - 24	9,96	340,2	341,5	-1,3	71,42	42	29,42	0	0	0
07.12.2018	00 - 24	11,23	410,1	412,4	-2,2	71,7	44,21	27,49	0	0	0
08.12.2018	00 - 24	11,17	416,3	417,9	-1,5	71,64	44,45	27,19	0	0	0
09.12.2018	00 - 24	9,62	341,1	342,5	-1,3	70,11	41,77	28,34	0	0	0
10.12.2018	00 - 24	9,67	354,7	356,3	-1,6	69,18	41,81	27,37	0	0	0
11.12.2018	00 - 24	9,58	372,7	374,6	-1,9	67,66	41,83	25,83	0	0	0
12.12.2018	00 - 24	10,18	405,8	407,7	-1,8	68,08	42,88	25,2	0	0	0
13.12.2018	00 - 24	10,32	403,1	405,2	-2	69,04	43,34	25,7	0	0	0
14.12.2018	00 - 24	10,27	379,4	381	-1,6	70,45	43,25	27,2	0	0	0
15.12.2018	00 - 24	10,74	401,4	403,1	-1,7	71,07	44,17	26,9	0	0	0
16.12.2018	00 - 24	12	474,8	476,8	-2	71,9	46,57	25,33	0	0	0
17.12.2018	00 - 24	12,77	478	480,1	-2,1	74,25	47,39	26,86	0	0	0
18.12.2018	00 - 24	13,07	470,9	472,4	-1,5	75,61	47,74	27,87	0	0	0
19.12.2018	00 - 24	13,72	512,8	514,8	-2	75,67	48,8	26,87	0	0	0
20.12.2018	00 - 24	13,12	480,4	482,2	-1,8	75,05	47,64	27,41	0	0	0
21.12.2018	00 - 24	11,79	426,8	428,9	-2	73,14	45,43	27,71	0	0	0
22.12.2018	00 - 24	11,05	422,2	423,8	-1,6	70,82	44,52	26,3	0	0	0
23.12.2018	00 - 24	9,81	362,8	364,1	-1,3	69,76	42,52	27,24	0	0	0
24.12.2018	00 - 24	10,11	384	385,4	-1,3	69,63	43,2	26,43	0	0	0
25.12.2018	00 - 24	11,87	509	510,3	-1,3	70,28	46,84	23,44	0	0	0
Середні значення		11,49	423,7	425,7	-1,9	72,34	44,96	27,38	0	0	0
Сума за період		344,77	12711,6	12771,5	-58,4				0	0	0

Представник споживача

Директор
Марущак В.М.



Представник постачальника

$2344,94 - 58,12 = 286,64$ $\times 1094,94 = 314246,46$
 $314695,45$ чл
 26.12.2018
 FDB

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники	261,3781
Q МЗК	25,2919
Загалом	286,6700

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Код споживача



Особистий рахунок: 7560995

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"

Адреса:
вул. Пчілки 8

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69649754	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35479479	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Закрита система (контроль витоку)			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки		$\Delta T = 3^{\circ}C$	Пристрій на вході VB:	№
			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 26.12.2018	3350,87	134469,4	134806,8	0	0	31977	Сума
Кінцева 24.01.2019	3705,66	147412,5	147815,5	0	0	32697	720

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
26.12.2018	00 - 24	11,13	446,1	447,5	-1,3	70,24	44,88	25,36	0	0	0
27.12.2018	00 - 24	9,86	363,1	364,3	-1,1	69,62	42,33	27,29	0	0	0
28.12.2018	00 - 24	9,05	317,7	319,2	-1,5	69,63	40,95	28,68	0	0	0
29.12.2018	00 - 24	9,66	358,1	359,5	-1,3	69,67	42,48	27,19	0	0	0
30.12.2018	00 - 24	10,04	385,3	386,8	-1,5	69,77	43,61	26,16	0	0	0
31.12.2018	00 - 24	10,04	386,6	388	-1,3	69,56	43,49	26,07	0	0	0
01.01.2019	00 - 24	9,83	368,2	369,5	-1,3	69,72	42,86	26,86	0	0	0
02.01.2019	00 - 24	9,35	339	340,2	-1,1	69,61	41,92	27,69	0	0	0
03.01.2019	00 - 24	9,75	361,6	362,8	-1,1	69,7	42,62	27,08	0	0	0
04.01.2019	00 - 24	10,37	378,6	379,9	-1,2	71,31	43,81	27,5	0	0	0
05.01.2019	00 - 24	11,12	398,5	400,8	-2,3	73,19	45,19	28	0	0	0
06.01.2019	00 - 24	11,68	429,3	431,1	-1,8	73,79	46,47	27,32	0	0	0
07.01.2019	00 - 24	13,05	481,4	483,1	-1,7	75,51	48,28	27,23	0	0	0
08.01.2019	00 - 24	14,57	533,4	536,4	-3	77,4	50,01	27,39	0	0	0
09.01.2019	00 - 24	15,52	583,9	588,1	-4,2	77,62	51,01	26,61	0	0	0
10.01.2019	00 - 24	15,11	553,7	557,6	-3,8	77,68	50,26	27,42	0	0	0
11.01.2019	00 - 24	15,47	572,4	576,5	-4,1	77,59	50,51	27,08	0	0	0
12.01.2019	00 - 24	14,53	531,5	534,1	-2,6	76,38	48,85	27,53	0	0	0
13.01.2019	00 - 24	11,75	397,9	399,8	-1,9	74,12	44,46	29,66	0	0	0
14.01.2019	00 - 24	11,73	428,7	431	-2,3	72,07	44,58	27,49	0	0	0
15.01.2019	00 - 24	11,72	440,1	442,1	-2	71,59	44,81	26,78	0	0	0
16.01.2019	00 - 24	11,5	433,7	435,9	-2,1	71,59	44,89	26,7	0	0	0
17.01.2019	00 - 24	11,24	412,6	414,7	-2	71,65	44,23	27,42	0	0	0
18.01.2019	00 - 24	10,3	361,9	363,5	-1,6	71,56	42,85	28,71	0	0	0
19.01.2019	00 - 24	10,58	375,5	377,7	-2,1	71,99	43,67	28,32	0	0	0
20.01.2019	00 - 24	12,43	457,8	460,1	-2,3	74,12	46,75	27,37	0	0	0
21.01.2019	00 - 24	12,09	402,1	404	-1,8	75,96	45,71	30,25	0	0	0
22.01.2019	00 - 24	12,96	423,7	426,2	-2,5	77,42	46,73	30,69	0	0	0
23.01.2019	00 - 24	14,33	519,7	523,6	-3,8	77,53	49,9	27,63	0	0	0
24.01.2019	00 - 24	14,03	501	504,7	-3,6	77,59	49,47	28,12	0	0	0
Середні значення		11,83	431,4	433,6	-2,1	73,17	45,59	27,59	0	0	0
Сума за період		354,79	12943,1	13008,7	-64,1				0	0	

Представник споживача

Директор
Марущак В.М.

Представник постачальника

25.01.2019

Демченко М.Б.

TECHHOMEPI(с)2009, web: www.kainstrup.com.ua, e-mail: support@kainstrup.com.ua v.2.4.20

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники

293,3030

Q МЗК

61,4870

Загалом

354,7900

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Код споживача



Особистий рахунок: 7560995 № 8
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"
 Адреса:
 вул. Пчілки 8

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG
Закрита система (контроль витоків)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір, тип: 65-5-CLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
	Марка: Механічний витратомір, тип: Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкове 25.01.2019	3705,66	147412,5	147815,5	0	0	32697	Сума
Кінцева 24.02.2019	4012,75	158971,1	159437,9	0	0	33441	744

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, Гкал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, С	t2, С	dt, С	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.01.2019	00 - 24	15,47	599	602,9	-3,7	77,48	51,6	25,88	0	0	0
26.01.2019	00 - 24	14,03	509,2	512,7	-3,5	77,33	49,54	27,79	0	0	0
27.01.2019	00 - 24	13,91	497,4	501,1	-3,7	77,42	49,37	28,05	0	0	0
28.01.2019	00 - 24	14,46	535,6	538,9	-3,2	76,92	49,82	27,1	0	0	0
29.01.2019	00 - 24	11,04	354,8	365,8	-2	74,09	43,62	30,47	0	0	0
30.01.2019	00 - 24	9,68	327	328,6	-1,6	71,3	41,58	29,72	0	0	0
31.01.2019	00 - 24	9,77	363,2	364,9	-1,6	69,25	42,19	27,05	0	0	0
01.02.2019	00 - 24	9,7	394	386,1	2,1	67,84	42,49	25,35	0	0	0
02.02.2019	00 - 24	9,42	371,8	373,6	-1,8	67,52	42,11	25,41	0	0	0
03.02.2019	00 - 24	9,22	360,8	363,2	-2,3	67,38	41,68	25,7	0	0	0
04.02.2019	00 - 24	8,29	287,8	299,9	-2	67,75	39,78	27,97	0	0	0
05.02.2019	00 - 24	9,1	337	338,8	-1,8	68,53	41,39	27,14	0	0	0
06.02.2019	00 - 24	9,28	353,3	355,2	-1,8	68,44	42,05	26,38	0	0	0
07.02.2019	00 - 24	9,16	335,8	337,5	-1,6	69,45	42	27,46	0	0	0
08.02.2019	00 - 24	10,18	391,1	393	-1,8	69,93	43,74	26,19	0	0	0
09.02.2019	00 - 24	10,5	397,8	399,4	-1,5	70,56	44,05	26,51	0	0	0
10.02.2019	00 - 24	10,4	391,5	393,3	-1,8	70,54	43,8	26,74	0	0	0
11.02.2019	00 - 24	9,96	371	372,8	-1,8	70,05	42,86	27,19	0	0	0
12.02.2019	00 - 24	8,92	312,4	314,1	-1,7	69,83	41,13	28,7	0	0	0
13.02.2019	00 - 24	9,74	360,3	361,9	-1,5	69,86	42,7	27,16	0	0	0
14.02.2019	00 - 24	9,25	340	341,8	-1,8	69,22	41,87	27,35	0	0	0
15.02.2019	00 - 24	8,62	337,6	339,4	-1,7	66,89	41,25	25,64	0	0	0
16.02.2019	00 - 24	7,36	275,2	276,7	-1,5	66,14	39,08	27,05	0	0	0
17.02.2019	00 - 24	6,54	244,5	245,6	-1	65,2	37,95	27,25	0	0	0
18.02.2019	00 - 24	7,32	288,5	290,2	-1,5	65,18	39,61	25,57	0	0	0
19.02.2019	00 - 24	7,91	308,8	310,7	-1,8	66,51	40,67	25,84	0	0	0
20.02.2019	00 - 24	7,22	254,4	255	-1,6	65,72	39,11	27,61	0	0	0
21.02.2019	00 - 24	8,09	303	304,6	-1,6	67,08	40,73	26,95	0	0	0
22.02.2019	00 - 24	11,35	508,5	511	-2,5	69,79	47,26	22,53	0	0	0
23.02.2019	00 - 24	11,49	480,7	483,6	-2,9	71,51	47,14	24,37	0	0	0
24.02.2019	00 - 24	9,7	346,5	348,2	-1,6	71,44	43,22	28,22	0	0	0
Середні значення		9,91	372,9	374,9	-2	69,93	43,08	26,85	0	0	0
Сума за період		307,09	11558,6	11622,4	-62,3				0	0	

Представник Споживача
 Директор
 Марущак В.М.



Представник постачальника

25.02.2019
 [Signature]

ТЕХНОМЛІС2308 URL: www.ukzhitlo.com.ua E-MAIL: ukzhitlo@ukzhitlo.com.ua v.24.2.8

Теплове навантаження, Гкал
Q лічильники 268,4593
Q МЗК 38,6307
Загалом 307,0900

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Код споживача



Особистий рахунок: 7560995

Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"

Адреса:

вул. Пчілки 8

Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач	MULTICAL 601/602	№ 69649754	Витратомір на подаючі V1:	№
Конфігурація:	35479479	Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Закрита система (контроль витоків)			Витратомір на звороті V2:	№
Датчики температури			Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG	
Тип:			Пристрій на вході VA:	№
Дата поточної повірки			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	
Дата наступної повірки			Пристрій на вході VB:	№
ΔT = 3°C			Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води	

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 25.02.2019	4012,75	158971,1	159437,9	0	0	33441	Сума
Кінцева 24.03.2019	4184,08	165518,9	166020,7	0	0	34113	672

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.02.2019	00 - 24	7,94	280,8	282,4	-1,5	68,7	40,14	28,56	0	0	0
26.02.2019	00 - 24	8,46	322	324,2	-2,1	67,2	40,8	26,4	0	0	0
27.02.2019	00 - 24	8,43	323,9	326,2	-2,3	67,18	41,04	26,14	0	0	0
28.02.2019	00 - 24	6,85	245,1	246,6	-1,5	66,78	38,11	28,67	0	0	0
01.03.2019	00 - 24	7,93	305,1	307	-1,8	66,27	40,07	26,2	0	0	0
02.03.2019	00 - 24	9,54	416,8	419,3	-2,5	67,08	44,04	23,04	0	0	0
03.03.2019	00 - 24	8,95	371,4	373,7	-2,3	67,62	43,08	24,54	0	0	0
04.03.2019	00 - 24	6,73	236,9	238,3	-1,4	66,85	38,1	28,75	0	0	0
05.03.2019	00 - 24	6,02	218	218,8	-0,8	64,52	36,66	27,86	0	0	0
06.03.2019	00 - 24	6,4	243,7	244,9	-1,2	64,28	37,81	26,47	0	0	0
07.03.2019	00 - 24	6,41	253,3	254,5	-1,1	64,37	38,43	25,94	0	0	0
08.03.2019	00 - 24	4,44	152,6	152,9	-0,3	64,17	34,34	29,83	0	0	0
09.03.2019	00 - 24	3,86	131,5	132	-0,5	62,75	33,16	29,59	0	0	0
10.03.2019	00 - 24	4,9	176,5	177,2	-0,6	63,45	35,5	27,95	0	0	0
11.03.2019	00 - 24	5,76	217,5	218,7	-1,1	64,05	37,28	26,77	0	0	0
12.03.2019	00 - 24	6,63	267,6	269,2	-1,5	64,41	39,35	25,06	0	0	0
13.03.2019	00 - 24	6,72	280,9	282,3	-1,4	64,3	39,99	24,31	0	0	0
14.03.2019	00 - 24	5,89	225,9	227	-1	64,19	37,83	26,36	0	0	0
15.03.2019	00 - 24	5,74	214	215,1	-1	65,07	37,69	27,38	0	0	0
16.03.2019	00 - 24	5,9	235,5	236,8	-1,3	63,17	37,97	25,2	0	0	0
17.03.2019	00 - 24	5,43	205,4	206,3	-0,9	63,75	36,99	26,76	0	0	0
18.03.2019	00 - 24	4,11	156,8	157,6	-0,7	61,92	34,48	27,44	0	0	0
19.03.2019	00 - 24	4,32	154,7	155,5	-0,8	62,43	34,42	28,01	0	0	0
20.03.2019	00 - 24	4,51	164,9	165,7	-0,7	62,58	35,07	27,51	0	0	0
21.03.2019	00 - 24	4,94	194,9	195,8	-0,9	61,79	36,3	25,49	0	0	0
22.03.2019	00 - 24	4,25	159	159,6	-0,5	61,69	34,42	27,27	0	0	0
23.03.2019	00 - 24	5,36	207,3	208,3	-1	63,23	37,25	25,98	0	0	0
24.03.2019	00 - 24	4,91	185,8	186,9	-1	63,05	36,26	26,79	0	0	0
Середні значення		6,12	233,8	235,1	-1,2	64,53	37,74	26,8	0	0	0
Сума за період		171,33	6547,8	6582,8	-33,7				0	0	

Представник споживача

Директор ІАНА
Мерущак В.М.

Представник постачальника

25/03.2019

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники

132,7204

Q МЗК

38,6096

Загалом

171,3300

Відомість обліку

за період з 25.03.2019 по 07.04.2019

Теплові навантаження об'єкта	
Опалення	0
Гаряче водопостачання	0
Вентиляція	0
Всього	0

Особистий рахунок: 7560995
 Споживач теплової енергії: ТОВ "УК"ЖИТЛО-СЕРВІС"
 Адреса:
 вул. Пчілки 8

Код споживача



Типи та характеристики встановлених приладів

Обчислювач MULTICAL 601/602 № 69649754	Витратомір на подаючі V1: №
Конфігурація: 35479479 Програма: 41600242400	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG
Закрита система (контроль витоку)	Витратомір на звороті V2: №
Датчики температури №	Марка: Ультразвуковий витратомір , тип : 65-5-CLBG
Тип:	Пристрій на вході VA: №
Дата поточної повірки	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води
Дата наступної повірки	Пристрій на вході VB: №
$\Delta T = 3^{\circ}C$	Марка: Механічний витратомір , тип : Механічний лічильник води

Поточні показники

Дата звітного періоду	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	VA, м3	VB, м3	Час роботи	
Початкова 25.03.2019	4184,08	165518,9	166020,7	0	0	34113	Сума
Кінцева 07.04.2019	4239,76	167696,7	168209,3	0	0	34449	336

Усереднені добові показання приладу

Дата	Час	Е, ГКал	V1, Тон	V2, Тон	V1-V2	t1, C	t2, C	dt, C	VA, м3	VB, м3	Інфо
25.03.2019	00 - 24	4,44	162,9	163,6	-0,6	62,84	35,36	27,48	0	0	0
26.03.2019	00 - 24	5,09	198,4	199,4	-1	62,63	36,81	25,82	0	0	0
27.03.2019	00 - 24	6,38	282,4	284,4	-2	62,25	39,49	22,76	0	0	0
28.03.2019	00 - 24	6,46	298,8	300,7	-1,8	62,11	40,05	22,06	0	0	0
29.03.2019	00 - 24	5,12	209,4	210,7	-1,2	62,18	36,99	25,19	0	0	0
30.03.2019	00 - 24	3,78	133,2	133,7	-0,5	62,48	33,57	28,91	0	0	0
31.03.2019	00 - 24	2,82	95,8	96,2	-0,4	62,11	31,61	30,5	0	0	0
01.04.2019	00 - 24	3,52	117,3	117,5	-0,2	63,3	33,18	30,12	0	0	0
02.04.2019	00 - 24	4,51	166,6	167,4	-0,8	63,78	36,4	27,38	0	0	0
03.04.2019	00 - 24	4,23	161,9	162,6	-0,6	62,54	36	26,54	0	0	0
04.04.2019	00 - 24	3,98	148,3	148,9	-0,5	62,63	35,42	27,21	0	0	0
05.04.2019	00 - 24	3,64	141	141,5	-0,5	61,19	34,85	26,34	0	0	0
06.04.2019	00 - 24	1,71	61,8	62	-0,2	49,11	31,15	17,96	0	0	0
07.04.2019	00 - 24	0	0	0	0	23,08	22,33	0,75	0	0	0
Середні значення		3,98	155,6	156,3	-0,7	58,73	34,52	24,22	0	0	
Сума за період		55,68	2177,8	2188,6	-10,3				0	0	

Представник споживача

Директор
Марущак В.М.



Представник постачальника

Теплове навантаження, Гкал

Q лічильники 42,3857


Q МЗК 13,2943

Загалом 55,6800


Звіт по споживанню тепла в Гкал. за опалювальний сезон 2018-2019 року

Пчілки 8	Лис.18	Гру.18	Січ.19	Лют.19	Бер.19	Кві.19	Загалом	
	1	2	3	4	5	6	1	2
	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	доля
Лічильники	191,4575	261,3781	293,3030	268,4593	132,7204	42,3857	1189,70	0,84
МЗК	42,5625	25,2919	61,4870	38,6307	38,6096	13,2943	219,88	0,16
Загалом	234,0200	286,6700	354,7900	307,0900	171,3300	55,6800	1409,58	1,00

Сезон 2018 - 2019



Розподіл по місяцям



Доля МЗК