

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ВІРРА СВТ»



В. Титаренко

(підпис, П.І.Б)

(посада)
Р. Кравченко

(підпис, П.І.Б)

АКТ

Перевірки технічного стану ліфта

«6» 11 2025 р.

м. Київ

Ми, представник(и) Замовника:

та представник(и) Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

м. інженер Каминка І.В.

електромеханік з ліфтів Талаларчук О.М.

провели перевірку технічного стану пасажирського ліфта заводський № 42072292 вантажопідйомністю 1000 кг на 25 зупинки, встановленого за адресою: вул. Д.Тчирки 8, ссчід 2

, та склали дійсний акт і встановили наступне:

в процесі тривалої експлуатації ліфта виникла з ладу лебідка ліфта (попередня діагностика вказує на замикання підшипників).
Потрібен ремонт лебідки ліфта.

Необхідні для відновлення безперебійної роботи ліфта матеріали та запчастини

№ п/п	Найменування та позначення робіт, апаратів, вузлів та деталей, необхідних для відновлення безперебійної роботи ліфта	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Ремонт лебідки	шт.	1	

Представник Замовника:

Представники Підрядника ТОВ «ВІРРА СВТ»:

м. інженер Каминка І.В.

електромеханік з ліфтів Талаларчук О.М.